

Szczecin, dnia 16.10.2023 r.

**Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie**
ul. Staromłyńska 10
70-561 Szczecin

znak postępowania: ADM.251.2.2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udostępniła odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada monitorowanie systemów przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

W obiektach podlegających ochronie fizycznej zainstalowany jest:

- a) system telewizji przemysłowej (CCTV),
- b) system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
- c) **system sygnalizacji pożarowej (SAP).**

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VI OPZ Monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru.

Pytanie 2.

Jeśli tak, Czy Wykonawca musi posiadać umowę z Państwową Strażą Pożarną na monitorowanie systemu alarmów przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru i przesyłanie sygnałów alarmu pożarowego z wykorzystaniem systemu transmisji sygnałów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do Alarmowego Centrum Odbiorczego Wykonawcy, a następnie do Państwowej Straży Pożarnej (pkt 2 OPZ). Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia obiektów Zamawiającego, na okres od dnia 31.12.2023 r. do dnia 31.12.2024 r., do systemu transmisji sygnałów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy na prowadzenie i obsługę systemu monitoringu pożarowego zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi, jakimi powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Alarmowym Centrum Odbiorczym Państwowej Straży Pożarnej. Kopia zgłoszenia zostanie przekazana Zamawiającemu zgodnie z rozdziałem XVIII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział VI pkt 7 OPZ).

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia części zamówienia Podwykonawcy w zakresie Monitoringu pożarowego?

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj. pełnienia bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1995)

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom zakres zamówienia polegający na wsparciu mobilnych patroli interwencyjnych oraz monitorowaniu sygnałów z systemu przeciwpożarowego oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (rozdział XI pkt 1 i 2 SWZ).