

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.26.2024

Częstochowa, dnia 23.05.2024.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sprzedaż i dostawę hydrantów podziemnych

Działając zgodnie z art. 36 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie

W związku z chęcią złożenia oferty w postępowaniu na sprzedaż i dostawę hydrantów podziemnych, prosimy o uszczegółowienie zapisu zamieszczonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. o – kolumna hydrantu monolityczna. Czy Zamawiającemu chodzi o wykonanie hydrantu podziemnego gdzie kolumna wraz z korpusem górnym i dolnym stanowi jeden monolityczny odlew? Rozwiązanie takie eliminuje dodatkowe połączenia śrubowe i możliwość ewentualnych nieszczelności.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i potwierdza, że hydrant podziemny ma stanowić jeden monolityczny odlew, bez połączeń śrubowych.

Zastępca Kierownika  
Działu Inwestycji  
*Katarzyna Walenta*  
Katarzyna Walenta



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20  
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953  
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa  
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701  
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł, pokryty w całości.  
[www.pwik.czest.pl](http://www.pwik.czest.pl); e-mail: [poczta@pwik.czest.pl](mailto:poczta@pwik.czest.pl)

