

Słubice, 1 października 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.29.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie naprawy istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Piłsudskiego w Słubicach metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywicy epoksydowej”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Na podstawie inspekcji TV, widać dwie kolizje z rurą kamionkowa i rurą PVC. Prosimy o informację co zawierają te rurociągi oraz czy Wykonawca ma w kalkulować wykonanie obejść tych 2 miejsc.

Odpowiedź:

Ze wstępnych ustaleń wynika, że rura kamionkowa przechodząca przez studnie to kanalizacja sanitarna, którą należy przejąć przed studnią i włączyć do biegnącego równolegle rurociągu kanalizacji sanitarnej. Natomiast rura PVC to rurociąg wody pitnej, który należy przełożyć nad remontowanym kanałem deszczowym. Wykopy należy prawidłowo zagęścić oraz dokonać odtworzenia drogi.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych