

Tabela regulacyjna temperatury wody w sieciach ciepłych wysokoparametrowych rozprowadzających ciepło z kotłowni „ Rokitek „ i kotłowni „ Stocznia „

Temperatura zewnętrzna	Temperatura wody	
	Zasilającej węzeł cieplny °C	Zwracane z węzła cieplnego °C
+12	70,0	50,0
+11	70,0	50,0
+10	70,0	50,0
+ 9	70,0	50,0
+ 8	70,0	50,0
+ 7	70,0	50,0
+ 6	70,0	50,0
+ 5	70,0	50,0
+ 4	70,3	50,0
+ 3	72,9	50,0
+ 2	75,5	50,0
+ 1	78,2	50,3
0	80,7	51,3
- 1	83,3	52,4
- 2	85,9	53,4
- 3	88,4	54,5
- 4	91,0	55,5
- 5	93,5	56,5
- 6	96,0	57,6
- 7	98,5	58,6
- 8	101,0	59,5
- 9	103,4	60,3
- 10	105,9	61,2
- 11	108,4	62,2
- 12	110,8	63,1
- 13	113,2	64,0
- 14	115,6	64,9
- 15	118,0	65,7
- 16	120,4	66,6
- 17	122,8	67,5
- 18	125,2	68,3
- 19	127,6	69,2
- 20	130,0	70,0