

Sztum, dnia 02-11-2021 r.

RI.272.18.2021.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (4)

Dot. postępowania:

„Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 4:

Pytanie 1:

W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.10.2021r. (odpowiedź na pytanie nr 1) o treści: „ Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przyjęto 300m² (40%) powierzchni ołacenia do wymiany. Pozostała część konstrukcji dachu wykazuje stan dobry”. Należy mieć na uwadze, iż podczas wymiany pokrycia dachu łąty oraz kontrłaty będą wymagały demontażu oraz ponownego montażu, co może przyczynić się do ich uszkodzenia. W związku z powyższym prosimy o określenie technologii wykonania wymiany pokrycia dachowego.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu po zdjęciu pokrycia należy szczegółowo ocenić stan poszczególnych elementów więźby dachowej. Następnie usunąć łąty i kontrłaty, które uległy degradacji lub ich fragmenty po wcześniejszym skróceniu. Pozostałe w stanie dobrym pozostawić na konstrukcji i zaimpregnować. Brakujące odcinki łąt i kontrłąt, zabezpieczyć odpowiednio wcześniej przed montażem. Obmiar pozostaje bez zmian. Na Wykonawcy, jako profesjonalście, spoczywa obowiązek zapewnienia jakości i staranności wykonywanych robót budowlanych.

STAROSTA

Leszek Sarnowski

.....
Kierownik Zamawiającego