

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: **Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu – etap I**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępniła treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

### Pytanie:

Chcielibyśmy doprecyzować wg nas mylące pytanie i odpowiedź ponieważ duplex i wiedeński to praktycznie ten sam szpros (międzyszybowy) podobnie obniżający współczynnik U szyby.

„Proszę o potwierdzenie czy okna muszą mieć system duplex – duplex uniemożliwia nam zachowanie współczynnika  $U_w = 0,9$ . Proponujemy wykonanie wyłącznie szprosów wiedeńskich naklejanych od zewnątrz.

**Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie szprosów wiedeńskich bez podziału okien.”**

Sformułujmy je inaczej - jaki typ szprosów jest wymagany w realizacji

a) szpros wiedeński/duplex w obydwu komorach szyb + szprosów naklejanych zewnątrz i wewnątrz - **najdroższy wariant**

b) sam szpros wewnętrzny w jednej komorze w stylu Helima - **wersja dużo tańsza**, ale też obniża u okna - zakładając inną odpowiedź nie uwzględniamy tego wpływu na U okna

c) tylko szpros naklejany wewnątrz i zewnątrz (bez szprosów międzyszybowych) - **wersja cenowa pośrednia pomiędzy a i c**. U okna realnie największe, ale wadą jest mało estetyczny widok naklejenia szprosów z uwagi na brak wewnątrzszybowego.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający zakłada wykonanie okien opisanych w zapytaniu jako opcja „a” przy zachowaniu projektowanego parametru U.

Dyrektor  
/-/ **Bogusław Pietrusiewicz**