
LEGENDA:
– Przewód zasilania
– Przewód powrotu
Nr pomieszczenia
0,3 +16 °C
Qwym: 362 W
Temperatura wewnętrzna
Zapotrzebowanie na ciepło
Typ/Wysokość grzejnika
11KV/600
[600 mm]
Długość grzejnika
Pow. grzewcza przewodu
Nr pomieszczenia
1,2_a
4,45 m² VA 10
16x2,0 52,7 m
Rozstaw przewodów
Długość przewodu
Średnica rury ogrze. pod.
Średnica rur
15 x 1,0
387 W
Moc na działce
– Rozdzielacz instalacji podłogowej
Zestaw regulacyjny ZR CHŁODZENIA
Klimakonwektor
T
ZO ZZ
F
ZP
ZO
ZR
ZO
Układ regulacyjny
ZO - Zawór odcinający
ZR - Zawór - regulator przepływy
ZP - Zawór odcinający współ pracujący z regulatorem przepływu
ZZ - Zawór zwrotny
F - Filtr siatkowy skośny
Zestaw regulacyjny ZR GRZANIE
Klimakonwektor
T
ZO ZZ
F
ZP
ZO
ZR
ZO
Układ regulacyjny
ZO - Zawór odcinający
ZR - Zawór - regulator przepływy
ZP - Zawór odcinający współ pracujący z regulatorem przepływu
ZZ - Zawór zwrotny
F - Filtr siatkowy skośny
klimakonwektor kasetonowy
z wentylatorem AC
wersja 4 rurowa
wyposażony w zawór 3-drogowy
wyd. chłodnicza 6,96 kW
wyd. grzewcza 6,97 kW
klimakonwektor
Odprowadzić skropliny z klimakonwektora do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej
PRZED KAŻDYM PIONEM ZASTOSOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCE
SEPAGROUP
SEPAGROUP SP. Z O.O.
ul. S. KOSCIUSZKI 124
43-430 GROJEC
NIP 522 174 59 01
REGON 012369137
TEL. 22 755 55 54
EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET
OBIEKT
BUDYNEK SZKOŁY Z PODSTAWOWĄ I Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI I PARKINGAMI, PLACEM MTELOWYM, PLACEM ZABAW, BOISKAMI SPORTOWYMI I SIECIĄ, ONAZ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ (DZ. NR 59, 777, 778, 781) MIEJSCOWOŚĆ: SZCZĘDNE
ETAP 2
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I C.T.
1:100
PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY
09.2022
BRANŻA SANITARNA
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0332/PWOI/13
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0332/POOS/11