
LEGENDA:
– Przewód zasilania
– Przewód powrotu
Nr pomieszczenia
Temperatura wewnętrzna
Zapotrzebowanie na ciepło
Typ/Wysokość grzejnika
Długość grzejnika
Pow. grzewcza przewodu
Nr pomieszczenia
Rozstaw przewodów
Długość przewodu
Średnica rury ogrze. pod.
Średnica rur
Moc na działce
– Rozdzielacz instalacji podłogowej
0,3 +16 °C
Qwym: 362 W
11KV/600 [600 mm]
1,2 Ø 4,45 m² VA 10 16x2,0 52,7 m
15 x 1,0 387 W
nagrzewnica montaż naścienny Q= 11,3 kW (70/50°C) przy nastawie: 3 bieg wyd. went. V= 1700/2800/4250 m³/h I= 0,6/1,2/2,4 A Nel= 0,12/0,24/0,33 kW Zasięg: 9,5/15/24 m Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 14,9 kg Przyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8 m STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.
Destratyfikator V= 2800/4200/5200 m³/h I= 0,6/1/1,3 A Nel= 120/200/280 W Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 13,9 kg Wysokość montażu: max.13 m STEROWANIE: w standardzie termostat pomieszczeniowy
1500
750
Do rozdzielacza zlokalizowanego w kotłowni w ETAPIE 1
Zestaw regulacyjny ZR GRZANIE
Układ regulacyjny
ZO - Zawór odcinający
ZR - Zawór - regulator przepływy
ZP - Zawór odcinający współ pracujący z regulatorem przepływu
ZZ - Zawór zwrotny
F - Filtr siatkowy skośny
SEPAGROUP
ul. 1 MAJA 1, 55-021 WRÓCŁAW
NIP 7321352386 | REGON: 932041638
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET
OBIEKT/PROJEKTOWE
CIEPŁA GROZDZIEK MAZOWIECKI
05-825 GROZDZIEK MAZOWIECKI | UL. KOŚCIUSZKI 32A
NIP 529 174 59 01 | REGON: 012269121
TEL. 22 783 59 84 | EMAIL: URZAD@GROZDZIEK.PL
NAZWA INWESTYCJI
BUDYNEK SZKOŁY Z PODSTAWOWĄ I Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI I PARKINGAMI, PLACEM APELOWYM, PLACEM ZABAW, BOISKAMI SPORTOWYMI I BIEŻNIĄ, ORAZ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ (3Z NR 5), 777, 778, 781 MIEJSCOWOŚĆ SZCZĘDNE
ETAP 2
NAZWA RYSUNKU/ZAKRES OPRACOWANIA
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O I C.T.
SKALA RYSUNKU
1:100
PLIK Z_0_04_rzw.1
NUMER ARCHIWALNY
PROJEKT WYKONAWCZY ZIMNIK
09.2022
NAZWISKO
DATA
BRANŻA SANITARNA
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
MP/UPR. PROJ. KUP/0332/PWOD/13
PODPIS
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
MP/UPR. PROJ. KUP/0332/POOS/11
SPRAWDZAŁ
PODPIS