

Załącznik nr 13 do SWZ nr EZ.272.2.2.2021

Warunki techniczne przyłącza do sieci wodociągowej

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**Wykonanie przyłącza wodnego oraz budowa hydroforni w siedzibie
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie**

LOKALIZACJA:

ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY (INWESTOR):

**Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02- 124 Warszawa**

Uwaga:

Nazwy handlowe materiałów, urządzeń, technologii oraz nazwy producentów itp. użyte w niniejszym opracowaniu mają charakter przykładowy. Do wykonania robót Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dla danego rodzaju materiału, technologii, urządzenia czy wyrobu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 8 lutego 2019 r.

PRO.DRP.660.138.2019.039693.19.EB

Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę istniejącego budynku biurowego zlokalizowanego przy
ul. Grójeckiej 127 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.01.2019 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Zaopatrzenie w wodę ww. budynku w ilości 2,56 dm³/s na cele socjalno – bytowe, 1,0 dm³/s na cele technologiczne oraz w ilości 10,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 w ul. Grójeckiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego do budynku.

2. Warunki dodatkowe

- a. Na zaopatrzenie w wodę należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest zabudowa i będzie projektowane uzbrojenie.
- d. W dokumentacji należy pokazać kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę budynku.
- e. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- f. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie.

Do wiadomości:

1. Archiwum II (68269)

Załączniki:

1. Dane techniczne

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Magdalena Chmielewska

Magdalena Chmielewska

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 712 555 600,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kr. anówka

Naturalnie TAK :)



