



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 61 285-35-18 www.wodociagi-sroda.pl
e-mail: sekretariat@mpecwik.pl**

Środa Wlkp. dn. 06.08.2024 r.

Wydział Inwestycji i Zamówień

2024 -08- 20
data

podpis

**Gmina Środa Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.**



OPINIA TECHNICZNA OT/38/2024

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

do planowanego obiektu żłobka,
na dz. nr 1979/4, 1979/3, 1975/4, 1977 przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Środa Wlkp.

Przewidywane przeznaczenie i zapotrzebowanie wody na cele:

- bytowe $Q_{sr/dobę} = 1,0 \text{ m}^3/dobę$ $Q_{max/h} = 0,1 \text{ m}^3/h$
- przeciwpożarowe $Q_{dm3/s} = \text{-----} \text{ dm}^3/s$
- inne $Q_{sr/dobę} = \text{-----} \text{ m}^3/dobę$ $Q_{max/h} = \text{----} \text{ m}^3/h$

Ilość odprowadzanych ścieków:

- bytowych $Q_{sr/dobę} = 0,8 \text{ m}^3/dobę$ $Q_{max/h} = 0,08 \text{ m}^3/h$

W odpowiedzi na Państwa pismo, poniżej podajemy opinię techniczną:

DOSTARCZENIA WODY

Doprowadzenie wody do planowanego obiektu żłobka, na dz. nr 1979/4, 1979/3, 1975/4, 1977, przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Środa Wlkp., **jest możliwe poprzez istniejące przyłącze wodociągowe**, za wodomierzem głównym.

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Odprowadzanie ścieków bytowych z planowanego obiektu żłobka, na dz. nr 1979/4, 1979/3, 1975/4, 1977, przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Środa Wlkp., **jest możliwe do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej**, znajdującej się wzdłuż ul. Dąbrowskiej, na dz. nr 2105.

Szczegółowe warunki techniczne podłączenia zostaną wydane po dostarczeniu wniosku o wydanie warunków technicznych wraz z wymaganymi załącznikami.

Opinia techniczna ważna jest przez okres 2 lat od daty wydania

Sprawę prowadzi

Piotr Trzebniak

Referent ds. technicznych

tel. 505 799 976

e-mail: p.trzebniak@mpecwik.pl

PREZES

Bartosz Bałazyk