

Znak sprawy: S.270.3.37.2024

Mrozy Wielkie, dn. 15.11.2024r.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

[Zmodyfikowano w dniu 15.11.2024r.]

o wartości poniżej 130 000 złotych

nie podlegającym ustawie Prawo Zamówień Publicznych pn.:

**„Modernizacja instalacji C.O. w wybranych budynkach mieszkalnych Nadleśnictwa Ełk”**

1. Nazwa i adres zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa, Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk, NIP 848-000-51-01, tel. 087-6202513 fax. 087-6202513, e-mail: [elk@bialystok.lasy.gov.pl](mailto:elk@bialystok.lasy.gov.pl)

2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe nieograniczone nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

3. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej: Dokumentacja przetargowa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W skład dokumentacji przetargowej wchodzi:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące RODO

4. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja instalacji C.O. w wybranych budynkach mieszkalnych Nadleśnictwa Ełk” tj. w następujących nieruchomościach:

1. Leśniczówka leśnictwa Zaborowo – Piętki 10, 19-314 Kalinowo
2. Leśniczówka leśnictwa Grabnik – Woszczęły, ul. Ełcka 34, 19-300 Ełk
3. Gajówka Lipinka – Lipinka 1, 19-300 Ełk

L.p.	Lokalizacja	Moc kotła	Rodzaj paliwa	Klasa kotła
1.	Leśniczówka leśnictwa Zaborowo	19 kW	Drewno	III
2.	Leśniczówka leśnictwa Grabnik <sup>1</sup>	20 kW	drewno	III
3.	Gajówka Lipinka <sup>1</sup>	26 kW	Drewno/węgiel [holzgas]	III

Tabela 1: Lokalizacja z kotłami w obiektach

Szczegółowy opis wykonania usługi :

a. Dostawę i montaż w w/w lokalizacjach nowych zbiorników buforowych o pojemności 1000l<sup>1</sup> [+/-5%] wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem [do istniejących instalacji C.O.] tj.:

- naczynia przeponowe o pojemności dobranej do pojemności instalacji,
- zawory schładzające, zawory mieszające,
- sterownik do pompy bufora,
- pompy obiegowe o efektywności energetycznej nie przekraczającej wsp. EEI 0,23 - klasy A np. WILO lub Grundfoss [ lub producentów o parametrach tożsamyh] ,
- pozostałe hydrauliczne materiały instalacyjne niezbędne do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i dalszej prawidłowej pracy całej instalacji. System armatury wodnej dodatkowo pokryć otuliną izolacyjną.

- wyposażenie w zasilacze awaryjne 12/230V [typu VOLT Sinus Pro lub urządzeniem tożsamym ] z akumulatorem dopasowany do zasilania awaryjnego osprzętu CO – pompy, sterownik itp.
- b. <sup>1</sup>W przypadku leśniczówek Grabnik oraz Lipinka ze względu na parametry budynku i pomieszczeń Zamawiający dopuszcza w razie potrzeby zastosowanie do 2 zbiorników o mniejszych pojemnościach o łącznej pojemności jak w pkt 1. a tj. 1000l [ +/- 5%].
  - c. Wykonanie uruchomienia instalacji CO,
  - d. Ewentualne naprawy wynikłe w wyniku robót instalacyjnych – [zamurowania po przewiertach , naprawa tynków].
  - e. Proste przeszkolenie użytkowników z działania i obsługi sterownika do pomp bufora.
  - f. **Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty wizji lokalnej w każdej z lokalizacji w celu dostosowania zbiorników wg. specyfikacji budynku i pomieszczeń i jednocześnie sporządzenia prawidłowej oferty.**
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- a) Prowadzenie działalności gospodarczej potwierdzone kserokopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  - b) Dysponowanie osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnieniami do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Osoby do kontaktu: Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Krystian Brytan od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 0 87 620 25 13.
7. Możliwość składania oferty wariantowej:  
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wykonanie zadania w poszczególnych lokalizacjach wskazanych w pkt. 4 ogłoszenia.
8. Termin realizacji: do 28 dni od dnia podpisania umowy.
9. Kryteria oceny ofert:
- Cena – 100 pkt. [cena oferty brutto]
- Oferta z uzyskaną najwyższą ilością punktów uznana jest za ofertę najkorzystniejszą.
10. Zawartość oferty [w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać podpisane – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym]:
- Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku zał. nr 1
  - Parafowany załącznik nr 2 – wzór umowy
  - Wypełniony załącznik nr 3
  - elektroniczny dokument w postaci wyciągu z CEIDG lub KRS.
11. Miejsce i termin składania ofert: Nadleśnictwo Ełk, 19-300 Ełk , Mrozy Wielkie 21. Termin: **20.11.2024 r. do godz. 13:00.** Otwarcie ofert: **20.11.2024 r. godz. 13:15.**
12. Oferty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez stronę Zamawiającego do prowadzonych postępowań przetargowych pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_elk/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk/proceedings) lub osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Ełk. Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - lub podpisem zaufanym, - lub elektronicznym podpisem osobistym.
13. Termin związania ofertą: 15 dni od daty składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Arkadiusz Malinowski  
Nadleśniczy Nadleśnictwa  
Ełk