



Urząd Gminy Krośnice

ul. Sportowa 4

56-320 Krośnice

tel. 71/38 46 000 fax 71/38 46 015 e-mail sekretariat@ug.krosnice.pl

Krośnice, dnia 10 stycznia 2023 r.

RGMiR.033.39.1.2022/2023

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31 - 33
50-040 Wrocław**

Pełnomocnik

Solstar Homes Sp. z o.o. - oddział Wrocław

W odpowiedzi na Państwa ponowny wniosek z dnia 04.01.2023 r. (wpływ do tutejszego urzędu w dniu 04.01.2023 r.) w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanego budynku posterunku policji i terenów utwardzonych na działce ewidencyjnej 508/152, jako właściciel działek ewidencyjnych 508/115 i 831, ustalam następujące warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

1. Miejsce wpięcia odprowadzanych wód zaprojektować do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce ewidencyjnej 831 o rzędnych dna 137,09 m i wstępu 138,57 m, z lokalizacją wpięcia w kiniecie studzienki oraz z zachowaniem kierunku istniejącego przepływu.
2. Odprowadzenie wód do istniejącej studzienki przeprowadzić odpowiednią rurą kanalizacyjną PCV o średnicy \varnothing 160 mm, ułożonej na podsypce, od kinety studzienki do wpustów na działce 508/152 z zachowaniem odpowiednich spadków.
3. W miejscu zmiany kierunku odpływu wód zlokalizowanego na działce 508/152 zaprojektować studnię rewizyjną z pogłębionym dnem służącą jako separator substancji mineralnych i studnię kontrolną oraz substancji ropopochodnych pod warunkiem, że będzie on za wpustami wód zlokalizowanymi na tej działce.
4. Przy projektowaniu i wykonawstwie przebiegu kanalizacji wód opadowych i roztopowych uwzględnić kolizję z przebiegającym przez działkę 508/152 ciepłociągami oraz na działce 508/115 linią energetyczną.
5. Wykonanie odprowadzenia wód w obrębie działek 508/115 i 831 poprzedzić pisemnym uzgodnieniem co do organizacji ruchu, przeprowadzania prac ziemnych i odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach i wykonać z udziałem przedstawiciela Gminy Krośnice.
6. O rozpoczęciu i zakończeniu prac ziemnych poinformować Gminę Krośnice z 7-dniowym wyprzedzeniem.
7. Projektowaną i wykonaną kanalizację deszczową należy zinwentaryzować geodezyjnie i nanieść do miejscowego zasobu geodezyjnego.
8. Całość zaprojektowania i wykonania kanalizacji oraz jej eksploatacja i utrzymanie w stanie pełnej sprawności spoczywa na każdorazowym właścicielu nieruchomości 508/152.
9. Linię przebiegu wykonanej kanalizacji pozostawić wolną od zabudowy i nasadzeń drzew.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

WÓJTA GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP: 896-000-47-80, REGON: 930156216

Wrocław, 04.01.2023r.



Pełnomocnik:



Adres korespondencyjny:

Solstar Homes Sp. z o.o. – oddział Wrocław



Wójt Gminy Krośnice
Andrzej Biały
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

WNIOSEK

o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji: **BUDOWA POSTERUNKU POLICJI**.

Adres inwestycji: **KROŚNICE**

Numer działki (lub działek): **508/152**

Powierzchnia terenów utwardzonych: **600 m²**

Powierzchnia dachu: **(odprowadzenie na tereny zielone)**

Ilość wód opadowych do odprowadzenia: **11 l/s**

Przed wprowadzeniem wód opadowych z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej nastąpi ich podczyszczenie w projektowym separatorze substancji ropopochodnych.


(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Załącznik graficzny z propozycją podłączenia do gminnej sieci deszczowej
2. Kopia Pełnomocnictwa

Uwagi:

Korespondencje proszę o przesłanie skanem na adres e-mail oraz oryginał na adres korespondencyjny wnioskodawcy-pełnomocnika jw.