



Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice

tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Krośnice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

L.dz./*2133*.../22

Wierzchowice 02.12.2022r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 93/2022

Dotyczy: przyłączenia nieruchomości położonej w Krośnicach (dz. nr **508/152** obręb Krośnice) do sieci kanalizacyjnej.

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia 30.11.2022r., **ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KROŚNICACH SP. Z O.O.** informuje, że dla celu odprowadzania ścieków dla projektowanej nieruchomości położonej w Krośnicach dz. nr **508/152** obręb Krośnice, należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego – istniejąca studnia zbiorcza \varnothing 1000 mm na sieci kanalizacyjnej \varnothing 200 mm w dz. nr 831.
2. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, celem umożliwienia odprowadzania ścieków, możliwe jest poprzez wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC-U \varnothing 160 mm- klasa SN 12.
3. W granicy drogi zastosować rurę osłonową.
4. Na przyłączy kanalizacyjnym, na terenie posesji, należy zaprojektować studnię rewizyjną \varnothing 315/160 mm.
5. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, **ZUK W KROŚNICACH** informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę*.
- Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia.
- Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
- Wybudowane przyłącze kanalizacyjne pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
- Zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.



Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice

tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Krośnice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

1/2

- Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzenie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny. Powyższe warunki techniczne są ważne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.
- Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
- Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach Sp. z o.o.

mgr Marcin Ciesielski

.....
podpis

2/2



Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice

tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Krośnice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

L.Dz./2132/22

Wierzchowice 02.12.2022r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 92/2022

Dotyczy: przyłączenia nieruchomości położonej w Krośnicach (dz. nr **508/152** obręb Krośnice) do sieci wodociągowej.

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia - z dnia 30.11.2022r., **ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KROŚNICACH SP. Z O.O.** informuje, że dla celów dostarczania wody dla projektowanej nieruchomości położonej w Krośnicach dz. nr **508/152** obręb Krośnice, należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia przyłącza wody – istniejący wodociąg \varnothing 160, w dz. nr **508/112** lub w dz. nr **831**.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury **pe** o średnicy \varnothing 32 lub \varnothing 40.
3. Położenie przewodu odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną.
4. Włączenia przyłącza dokonać poprzez zainstalowanie nawiertki **dn 110**.
5. Do zaworu odcinającego należy zainstalować przedłużenie z obudową i skrzynką uliczną osadzoną w nawierzchni gruntu oraz zabezpieczyć betonową płytą.
6. Położenie zaworu (skrzynki ulicznej) należy oznakować odpowiednią tabliczką zamontowaną na trwałe na ścianie budynku lub słupku.
7. Przyłączy wodociągowe do budynku należy wykonać w wykopie na głębokości minimum 1,20 m poniżej powierzchni terenu.
8. Wodomierz montować na konsoli z zaworami kulowymi. Lokalizować go w zamkniętym pomieszczeniu (kotłownia, piwnica, garaż, łazienka itp.). Dopuszcza się montaż wodomierza w studni wodomierzowej na posesji, zabezpieczonej przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003 /zawór antyzakaźniowy/.



Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice

tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Krośnice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK W KROŚNICACH informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
2. Przyłączenie do sieci wodnej nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia.
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
4. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
5. Warunki dostarczania wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny. Powyższe warunki techniczne są ważne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.
6. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
7. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach Sp. z o.o.
mgr Marcin Ciesielski

.....
podpis