

Wałcz, 2023-08-09

Nr sprawy: R/EOP/OD5/RD9/ PEO23P138345

Olpro Paweł Żyniewicz
Ul. Szczepankowo 97B
61-307 Poznań

Wasz znak: W/009/UMWOS/23

Dotyczy: Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Dolne Miasto w Wałczu na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyżowania dróg wewnętrznych nad J. Zamkowym

W nawiązaniu do przesłanego planu lokalizacji sieci kablowych ENEA Operator informujemy, że:

- Sieci kablowe nn 0,4kV należy osłonic pod jezdniami rurami ochronnymi dwudzielnymi w kolorze niebieskim Arot A110PS lub równoważnymi. Oddzielnie dla każdej linii kablowej.
- Sieci kablowe SN 15kV należy osłonić pod jezdniami rurami ochronnymi dwudzielnymi w kolorze czerwonym Arot A160PS lub równoważnymi. Oddzielnie dla każdej linii kablowej.

Nad kablami należy odbudować folię informacyjną wraz z podsypką i nadsypką z piasku zgodnie z obowiązującymi standardami budowy linii kablowych SN i nn obowiązującymi w Enea Operator Sp. z o.o.

<https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej>

Zabezpieczenie linii podlega odbiorowi przed zasypaniem

k.o.

1. Adresat
2. ZM/MU

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl