



007/24

Warszawa, dnia 28.02.2024 r.

W-1.43.2.5.2024.1.SB  
Dot. 007/24

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 8+500 w miejscowości Pogorzel do km 12+933 w miejscowości Osieck, gmina Osieck, powiat otwocki, województwo mazowieckie – nr postępowania 007/24**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedź.

#### **Pytanie 1**

***Dotyczy SST D – 08.01.01 i D - 05.03.23***

Prosimy o zmianę zapisów dla krawężników betonowych i kostki brukowej betonowej na standardowe wielkości dla parametru nasiąkliwości tj. <6%.

Zapis o 4% jest bardzo wysokim wymaganiem, gdzie zdecydowana większość producentów odmawia wykonania tego typu asortymentu. Materiał ten będzie musiał być wykonany na specjalne zamówienie, przez co wygeneruje niepotrzebnie dużo większe kwoty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości poniżej 6%.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski