



WÓJT GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 03 września 2024 r.

WR.271.23.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie jaką klasę ogniową przyjąć dla budynku kontenerowego SUW. Obiekt został nieprawidłowo sklasyfikowany co wiąże się z poważnym wzrostem kosztów wykonania obiektu. Budynek został sklasyfikowany jako część biurowa ZLIID, oraz część stacji uzdatniania wody PM500.

Zgodnie z przepisami pożarowymi każda część budynku nie może mieć odporność poniżej najwyższej stwierdzonej klasy w tym wypadku przyjęto błędnie, że to będzie część biurowa.

W projekcie wpisano bardzo wysokie parametry konstrukcja obiektu R30, ściany z wełny mineralnej o odporności min 30 minut EI30, oraz dach z poliuretanu w kasie EI0

Prawidłowa klasyfikacja ogniowa budynku jest taka, że jest to hala służąca jako bezobsługowa stacja uzdatniania wody o obciążeniu ogniowym poniżej PM500 czyli konstrukcja, ściany, dach są bezklasowe co znacząco obniża koszty wykonania. Proszę o potwierdzenie czy zamawiający dopuszcza budynek SUW w obciążeniu ogniowym poniżej PM500.

Odpowiedź 1

Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną od projektanta, zapisy projektu budowlanego, o których mowa w zapytaniu zostały dokonane na skutek uwag Wydziału Administracji Budowlanej w czasie procedowania pozwolenia na budowę. Projekt został zatwierdzony oraz uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

Projektowany budynek został usytuowany zgodnie z §271 ust. 8 lub 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości ściany budynku od granicy lasu na działce nr 14/4.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie dopuszcza zmian, w tym zakresie, w uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka