

ZP.271.23.2024

Augustów, dnia 11.10.2024 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „**Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego)**”

*Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią:***

#### **A. Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada prawomocną decyzję konserwatora zabytków i skuteczne zgłoszenie robót.**

#### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, projekt jest zgodny z wydanymi uzgodnieniami gestorów sieci. Jednocześnie informuję, iż warunki techniczne i uzgodnienia dostępne są w załącznikach do SIWZ wraz z dokumentacją projektową i może się z nimi zapoznać każdy z oferentów. W wycenie należy uwzględnić wszystkie prace zawarte w warunkach technicznych i uzgodnieniach gestorów sieci i zarządców dróg.**

#### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem na wszystkie działki objęte zadaniem. Prace prowadzone na terenie GDDKiA powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami GDDKiA. Wykonawca winien wystąpić o zajęcie pasa drogowego do GDDKiA.**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew jest Zamawiający i prosimy o informację dokąd należy je odwieźć.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z Zarządzeniem NR 78/2022 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Augustów – drewno pozyskane z nieruchomości Gminy Miasta Augustów, o których mowa w ust. 1 stanowi mienie komunalne. Miejscem złożenia pozyskanego drewna będzie plac przy ul. Mazurskiej.**

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki elementów betonowych jest Zamawiający.

**Odpowiedź:**

**Wszystkie materiały rozbiórkowe, które Zamawiający uzna za nadające się do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce wskazane na odległość do 2km.**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie lokalizacji odwozu materiałów rozbiórkowych.

**Odpowiedź:**

**Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego użytku (m.in. płytki chodnikowe) powinny zostać przewiezione na odległość do 2 km- ul. Mazurska. Materiały nie nadające się do ponownego użycia Wykonawca we własnym zakresie powinien zutylizować.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek betonowych jako zwieńczenie wszystkich projektowanych studni kanalizacji deszczowej?

**Odpowiedź:**

**Tak. Za wyjątkiem studni, w których zwężka kolidowałaby z rurą przewodową.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający potwierdza, że odcinek kanalizacji deszczowej Di- D25 można wykonać metodą wykopu otwartego?

**Odpowiedź:**

**Wykonanie zgodnie z wymaganiami GDDKiA tj. metodą przecisku sterowanego.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja nie przewiduje wykonania studzienek ściekowych wraz z przykanalikami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania nie przewiduje się wykonania studzienek ściekowych wraz z przykanalikami.**

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie badań geotechnicznych gruntów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający załącza projekt badań geotechnicznych.**

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu wymaganych włączów z logo miasta.

**Odpowiedź:**

**W załączeniu projekt włączów z logo Miasta.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje regulacji wysokościowej istniejących urządzeń podziemnych?

**Odpowiedź:**

**Jeśli zajdzie taka konieczność należy wyregulować wysokościowo istniejące urządzenia podziemne.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nasadzeń nowych drzew, zamiast przesadzania istniejących?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie nasadzeń nowych drzew o parametrach zbliżonych do drzew usuwanych. Natomiast istniejące drzewa należy w takim przypadku usunąć w ten sposób, aby można było je przesadzić w inne miejsce i protokolarnie przekazać Zamawiającemu.**

- A. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:**

14.2 Termin składania ofert: 14.10.2024 r. godz. 10:00

14.3 Termin otwarcia ofert: 14.10.2024 r. godz. 10:10

**w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:**

14.2 Termin składania ofert: 16.10.2024 r. godz. 10:00

14.3 Termin otwarcia ofert: 16.10.2024 r. godz. 10:10

**w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest:**

15.1 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.11.2024 r.

**w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest:**

15.1 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.11.2024 r.

**B.** Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2024/BZP 00520003 z dnia 27-09-2024 r. w sekcji:

- VIII.8.1) Termin składania ofert
- VIII.8.3) Termin otwarcia ofert
- VIII.8.4) Termin związania ofertą

**D.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
Sławomir Sieczkowski**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)