


**SLEKOTW-B CE – separator lamelowy z by-pass'em,  
zintegrowany z osadnikiem – do zabudowy podziemnej  
(zbiornik betonowy/żelbetowy)**



rysunek podładowy

**Wyposażenie standardowe układu:**

- zbiornik betonowy/żelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
- króćce wlot / wylot z PE
- wewnętrzne obejście burzowe (w postaci jednolitego przewodu rurowego lub 2 bądź 3 szeregowo ustawionych odcinków rurowych połączonych z sobą kołnierzowo)
- wydzielony przedział osadnika i separacji ropopochodnych
- filtr lamelowy
- automatyczne zamknięcie odpływu
- otwór rewizyjny, zamknięty włazem

**Wyposażenie dodatkowe:**

- instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora)
- układ opróżniania
- ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- nadbudowa otworu rewizyjnego
- przyłącze wentylacyjne

typ separatora	wielkość nominalna [l/s]	przepływ hydrauliczny [l/s]	pojemność osadnika [l]	wymiary [mm]				przyłącze DN**	waga orient. [Mg]
				średnica Dw	wys. H	wys. G	wys. ΔhG		
SLEKOTW-B CE 10/100-2,0*	10	100	2000	1500	2950	2000	≤40	315	6,06/7,13

(\*) - Urządzenie wyposażone w dwa otwory rewizyjne. (\*\*) - istnieje możliwość wykonania innych średnic przyłączy.  
Waga orientacyjna urządzenia zapisana w formacie: waga najcięższego elementu/waga całkowita. Grubość ścian zbiornika żelbetowego/betonowego: 90-200mm; grubość dna zbiornika żelbetowego/betonowego: 100-300mm

Jednostka opracowująca:	P.W. "PROMARCO" Maria Kozak Usługi Projektowe 65-001 Zielona Góra, ul. Cisowa 3b/13				
Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA odcinka DROGI GMINNEJ nr 120494D ul. Przemysłowej				
Adres:	dz. nr 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 obręb ewid. 0013 Radwanice jedn.ewid. 021606 2 Radwanice				
Przedmiot opracowania:	RYSUNEK SEPARATORA				rys. Nr 6
Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY		Branża: SANITARNA		
WYKONAWCY OPRACOWANIA					
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	SPEC.	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant:	Mgr inż, Agnieszka Maj	Sanitarna	28/98/ZG	15.02.2022r	
Sprawdził:	Mgr inż, Barbara Fogiel	Sanitarna	95/05/ZG	15.02.2022r	