



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Bydgoszcz, dnia 5.08.2021r.

BORPA-2/RB/2021

Oznaczenie i numer postępowania: „Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy” – BORPA -2/RB/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W dokumentacji konstrukcyjnej - brak jest naniesionych na rysunkach zmian projektowych względem stanu istniejącego prosimy o uzupełnienie projektu o te elementy (m.in. wyburzenia, rozbiórki, nowe ściany, nowe nadproża, konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne) oraz załączenie inwentaryzacji budynku

Odpowiedź

Zamawiający załącza dokument dotyczący ww. przedmiotu zamówienia, tj. KONSTRUKACJA_PT_3, KONSTRUKACJA_PT_4

Pytanie 2

W dokumentacji branży elektrycznej – rysunki dokumentacji wentylacji - w rozdziale specyfikacje wentylacji oprócz N1 (nawiew nr 1) brak jest pozostałych specyfikacji N2 (nawiew nr 2) oraz wszystkich Wywiewnych.

Odpowiedź

Zamawiający załącza dokument dotyczący ww. przedmiotu zamówienia w formacie EXCEL BORPA BYDGOSZCZ specyfikacja wentylacji.

Pytanie 3

Czy w zakres branży elektrycznej wchodzi wyposażenie obiektu w sprzęt biurowy wymieniony w pkt. 2.17 opisu instalacji elektrycznych? Jeśli tak to prosimy o dokładną specyfikację tych urządzeń i prosimy o potwierdzenie, że urządzenia te będą objęte gwarancją producenta.

Odpowiedź

W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz terapeutycznych w niezbędny sprzęt biurowy oraz multimedialny. Ww. urządzenia będą przedmiotem osobnego postępowania.

Pytanie 4

Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie daszku nad balkonem od strony elewacji zachodniej oraz daszku nad wejściem od strony północnej? Jeśli tak to prosimy o informację dotyczące elementu oraz jego dokładną specyfikację.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące elementy a wymienione już we wcześniejszym zapytaniu oraz udzielenie odpowiedzi na zadane już wcześniej pytania. Apelujemy o jak najszybszą odpowiedź i uzupełnienia ze względu na zbliżający się termin składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się wymiany daszku nad balkonem / tarasem od strony zachodniej oraz daszku nad wejściem od strony północnej. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi tylko ich oczyszczenie.

Pytanie 5

Zamieszczona dokumentacja branżowa jest niekompletna. Z branży sanitarnej brakuje rysunków S6 i S7, a w branży elektrycznej brakuje pełnego zestawienia specyfikacji wentylacji. Proszę o uzupełnienie tych dokumentów.

Odpowiedź

Zamawiający załącza Rysunki S6 i S7, natomiast w branży elektrycznej Zamawiający załącza dokument dotyczący ww. przedmiotu zamówienia w formacie EXCEL BORPA BYDGOSZCZ specyfikacja wentylacji.

Na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert

W związku z jw., zmianie ulegają:

1) pkt. XI.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **11.09.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) pkt. XIII.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

„XIII.1 **Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia **13.08.2021r. do godz. 11:00.**

3) pkt. XIV.1. swz, który przyjmuje brzmienie:

„XIV.1 **Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 13.08.2021r. o godz. 11.30.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu.

Witold Szady – sekretarz komisji przetargowej

Załączniki:

- 1) Rysunek KONSTRUKACJA_PT_3,
- 2) Rysunek KONSTRUKACJA_PT_4,
- 3) EXCEL BORPA BYDGOSZCZ specyfikacja wentylacji,
- 4) Rysunek S6,
- 5) Rysunek S7.