



Koziegłowy, dn. 24.10.2024 r.

RIGK.271.08.2024

strona internetowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/koziegłowy>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zadanie pn.:
Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i
m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791*

W związku z zadanymi pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dokonuje wyjaśnień SWZ:

Pytanie 1

W odpowiedzi z dnia 24.09.2024 Zamawiający pisze, że długość bezwzględna kanału o średnicy 200 na ulicy Jurajskiej wynosi 587,30mb, zaś w wyjaśnieniach z dnia 09.10.2024 ilość podana przez Zamawiającego dla tej samej ulicy wynosi 494,1mb. Proszę o informację, która ilość jest poprawna.

Odpowiedź: właściwa długość kanału o średnicy 200 dla ul. Jurajskiej wynosi 494,1 mb.

Dokonane wyjaśnienia specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Burmistrz Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

.....
(podpis kierownika zamawiającego)