

ZP.271.3.2023

Biecz, dnia 17.03.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2023 w trybie podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn. **Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego w ramach realizacji zadania "Biecki Jarmark Kultury"**.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło pytanie od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Pozycja nr 4 - Proszę o dopuszczenie okapu wykonanego ze stali o grubości 0,8 mm. Nie wykonuje się okapów ze stali 1,2 mm między innymi ze względu na zbyt dużą wagę urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okap wykonany ze stali o grubości 0,8 mm, tym samym Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części I Dostawa i montaż mebli kuchennych i wyposażenia ze stali nierdzewnej poz. 4 Okap przyścienny trapezowy jak poniżej:

„Okap wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, grubość min. 0,8 mm w komplecie z łapaczami tłuszczu ze stali AISI 304, oświetleniem LED, wbudowanym w okap wentylatorem o wydajności min. 1600m³/h oraz regulatorem obrotów w komplecie wbudowanym w okap wymiar ok. dł. 2000mm x szer. 900mm x wys. 525mm Okap wraz z rurą odprowadzającą opary za zewnątrz z klapą zwrotną, długość ok 3 m (2 kolanka, rozety) średnica zew rury ok. 250mm przejście przez ścianę wewnętrzną działową ok. 12cm i ścianę zewnętrzną ok. 50 cm.”

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ i tym samym przedłuży terminu składania i otwarcia ofert na dzień **22.03.2023 r.**

Burmistrz

I-I mgr Mirosław Wędrychowicz