



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

Świnoujście, 27.11.2019r.

EA/PW/NI/ 1697 /531/2019/KSz

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr 69/2019/KSz pn.: „**Budowa sieci wodociągowej wody surowej celem podłączenia wykonanych studni W2, W5, W1, W8 dla SUW Wydrzany – etap I – odcinek od SUW Wydrzany do studni W5**”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.11.2019r. od jednego z Wykonawców wpłynęło pytanie o następującej treści:

Prosimy o przekazanie informacji, czy przewidziane do wykonania odtworzenie nawierzchni (kostka kamienna, krawężniki betonowe, płyty drogowe betonowe, trylinka, płyty JOMBO) należy wykonać z materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących nawierzchni czy też z materiałów nowych? Jeżeli do kalkulacji należy przyjąć materiał nowy prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanych z wywozem materiałów zdemontowanych.

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących nawierzchni.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz