



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: [pwik.nowytomysl@pro.onet.pl](mailto:pwik.nowytomysl@pro.onet.pl)  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425**  
**BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

---

Nowy Tomyśl, dnia 13.05.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. przesyła odpowiedź na pytanie do postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyslu o mocy 0,0704 MW” (ID 453648).

Pytanie 1:

Proszę o określenie typu konstrukcji wsporczej. Czy ma być to konstrukcja jednopodporowa, czy dwupodporowa?

Odpowiedź:

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne ma być jednopodporowa.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Marek Wichtowski