



KL 5
KLATKA SCHODOWA
7 KONDYGNACJI

KL 11
KLATKA WEWNĘTRZNA
5 KONDYGNACJI

KL 12
KLATKA WEWNĘTRZNA
2 KONDYGNACJE

KL 1
KLATKA WEWNĘTRZNA
5 KONDYGNACJI

STREFA XI - ZL V
p.w. 300 m²
(ogółem 3165 m²)

STREFA VI - ZL V /z pom.
zał. do ZL III/
p.w. 155 m²

STREFA V - ZL V
p.w. 380 m²
(ogółem 3775 m²)

**SANATORIUM
"NOWY DOM ZDROJOWY"
IV PIĘTRO - SKALA 1:100**

- hydranty DN52 do likwidacji
- HS hydranty DN52 do wymiany na DN25 z węzłem półsztywnym
- HN hydranty nowe - DN25 z węzłem półsztywnym
- HP hydranty projektowane - DN25 z węzłem półsztywnym
- proj. oddymianie
- C samozamykacz
- S dymoszczelność
- obudowa REI 60
- obudowa EI30
- strefa pożarowa REI 120
- elementy niezgodne z WT

KAWIARNIA
NA TARASIE
maksymalnie do 50 osób

FIRMA		AUTORSKA	
			
PROJEKTOWANIE: "PROJEKTOWANIE INŻYNIERIA" - PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA BUDOWLANA KRYNICA ZDROJÓW - UL. KRAKOWSKIEGO 103			
TEMAT	Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Sanatorium "Nowy Dom Zdrojowy" w Krynicy Zdroju dla potrzeb ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego	Rys. nr	6
INWESTOR	Uzdrowisko Krynica - Zegiestka 33-380 Krynica-Zdroj, ul. Nowotarskiego 9/4		2020
RYSUJĄCY	RZUT IV PIĘTRA		
Projektant	mgr inż. arch. Ziemomysł Stokiewicz upr. nr UAN 1-8340/A-24/80		