


nowietrzak okienny HIGRO o przepływie 5-29 m³/h
krótka wyciągowa HIGRO o przepływie 9-85 m³/h



UNWAC

- Zamurować istniejące kanały wentylacji grzewczej w pomieszczeniach gdzie przewidziano montaż wentylacji mechanicznej;
- Przewody wentylacji mechanicznej montować w pomieszczeniach pod stropem lub na poddaszu

[illegible]