

nr postępowania: **ZP/54/POIS-0023/2022**

Nasz znak:
ZU/0009/1252/2023

Data:
12.01.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Instalacja kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków GOŚ "Dębogórze" w gminie Kosakowo**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść pytania i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę zapisów zawartych na stronie 8 dokumentu pt. Cz_III_Opis_przedmiotu_zamowienia: „d) Kontener i osłona dźwiękochłonna - agregat należy dostarczyć w kontenerze z osłoną dźwiękochłonną gwarantująca poziom hałasu poniżej 65 dB w odległości do 1 m wokół agregatu.” na zapis: „d) Kontener i osłona dźwiękochłonna - agregat należy dostarczyć w kontenerze z osłoną dźwiękochłonną gwarantująca poziom hałasu ~ 72 dB(A) w odległości 1 m od kontenera i ~ 55 dB(A) w odległości 10 m od kontenera.”

Wyjaśnienie

Zamawiający uzna spełnienie wymogu technicznego dla agregatu, jeżeli będzie on dostarczony w kontenerze z osłoną dźwiękochłonną gwarantująca poziom hałasu nie większy niż 72 dB(A) w odległości 1 m od kontenera.

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Kujawski

Prezes Zarządu

Walery Tankiewicz