



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

WO.271.11.2024

**MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W
ZGORZELCU I URZĘDU GMINY ZGORZELEC**

w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”
Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze
Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027.

Zgorzelec, 01.08.2024r.

Zamawiający:

Gmina Zgorzelec
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

**WYJAŚNIENIA Nr 1
NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA Nr 1 TREŚCI SWZ**

W związku ze złożonymi, w dniu 30-31 lipca br. pytaniami Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, pod nazwą: *MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W ZGORZELCU I URZĘDU GMINY ZGORZELEC, w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Zamawiający – Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. art. 284 ust. 6, w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje treść przedmiotowych pytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, oraz dokonuje zmiany treści SWZ wg poniższego:*

**1) PYTANIA WYKONAWCY z dn. 30.07 br. / ODPOWIEDZI
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pytanie nr 1. Celem wykonania ocieplenia stropodachu konieczny jest demontaż instalacji fotowoltaicznej, czy oferenci mają ująć demontaż i ponowny montaż jeżeli tak, proszę o dołączenie dokumentacji wykonawczej instalacji, fotowoltaicznej z informacją czy instalacja jest jeszcze na gwarancji.

Odpowiedź Ad. 1

Tak – W ofercie należy uwzględnić koszt demontażu i ponownego montażu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja przedmiotowa jest na gwarancji. Zamawiający w załączeniu udostępni dokumentację wykonawczą instalacji fotowoltaicznej.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pytanie nr 2. Na elewacjach występują elementy klimatyzacji , celem wykonania ocieplenia niezbędny jest ich demontaż i ponowny montaż. Czy oferent ma ująć w/w elementy w wycenie i czy w/w elementy są na gwarancjach innych wykonawców.

Odpowiedź Ad. 2

Tak – W ofercie należy uwzględnić koszty demontażu i montażu klimatyzacji. Pojedyncze urządzenia klimatyzacyjne są na gwarancji.

Pytanie nr 3. Celem wykonania ocieplenia poniżej gruntu należy wykonać rozbiórki i ponownego ułożenia kostek brukowych i innych elementów. Czy oferent ma ująć w ofercie przedmiotowe prace .

Proszę o przesunięcie składania ofert o 14 dni

Odpowiedź Ad. 3

Tak – W ofercie należy uwzględnić koszty rozbiórki i ponownego ułożenia nawierzchni brukowej i innych elementów.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.

Wobec powyższego zmiany ulegają zapisy treści ogłoszenia o zamówieniu (w załączeniu) oraz SWZ, w miejscu:

1) ROZDZIAŁ XVII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie, tj. do dnia 19.08.2024r. do godziny 9:00, pod linkiem właściwym dla postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/957095>

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2024., o godzinie 09:05 za pośrednictwem Platformy.

2) ROZDZIAŁ XVIII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 17.09.2024r.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

**2) PYTANIA WYKONAWCY z dn. 31.07 br. / ODPOWIEDZI
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pyt.1. W przedmiarze Zamawiający nie przewidział wykonania na elewacji struktury i malowania. Czy ten zakres ma być również wykonany?

Odpowiedź Ad. 1

W przedmiarze robót pozycja nr 6 i 7 obejmuje wszystkie roboty związane z dociepleniem elewacji wraz z położeniem siatki na kleju i wykonaniu struktury, ten zakres ma być również wykonany.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pyt.2. Do jakiego zakresu prac odnosi się "obróbka blacharska" z pozycji 15 przedmiaru robót?

Odpowiedź Ad. 2

Wymieniona w pozycji nr 15 obróbka blacharska odnosi się do docieplenia dachu.

Pyt.3. Proszę o podanie grubości styropianu do docieplenia ścian piwnicy z pozycji 31 przedmiaru?

Odpowiedź Ad. 3

Grubość styropianu do docieplenia ścian piwnic z pozycji 31 przedmiaru wynosi 10 cm (styropian twardy przeciwwilgociowy)

Pyt.4. Zamawiający planuje w przedmiarze docieplenie stropu z podwójną warstwą papy termozgrzewalnej, a nie przewidział konieczności wykonania obróbek blacharskich kominów i naświetla. Czy ten zakres również ma być wykonany?

Odpowiedź Ad. 4

Należy uwzględnić wykonanie obróbek blacharskich kominów i naświetla.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj

Opracowanie: Komisja przetargowa

Otrzymują:

1. Strona postępowania, pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/957095>

2. a/a