



Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
67- 400 Wschowa ul. Nowopolna 5
NIP 925 19 22 428 REGON 080395387
Tel. 65 540 13 05, 04 Fax. 65 540 47 13
www.zuw.wschowa.com.pl

KRS: 0000344800 Kapitał Zakładowy: 1.725.997,56zł
Santander BP oddz. Wschowa 74 1090 1290 0000 0000 2900 8254

Nr rej. 424/OT2/WP/WS/22
L. dz. 461

Wschowa, dnia 29.12.2022 r.

ZBR	Urząd Gminy Osieczna	SEK
SEKR	30. GRU. 2022	BR
SKR	nr godz.	USC

188961
2022

Gmina Osieczna
Ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ **NR 424/OT2/WP/WS/22**

Dotyczy: Określenie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Osieczna, gm. Osieczna (64-113) w rejonie działki o nr ewid. 1689, 1441/57, 1441/53, 1697, 1692, 1699, 1441/61, 1441/70, 1441/93, 1441/6, 1442/9, 1441/83, 1441/100, 1453/4, wodociąg Łoniewo.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. o.o. informuje, że dla zaopatrzenia w wodę na cele bytowe, w obrębie działki o nr ewid. 1689, 1441/57, 1441/53, 1697, 1692, 1699, 1441/61, 1441/70, 1441/93, 1441/6, 1442/9, 1441/83, 1441/100, 1453/4 w miejscowości Osieczna (gm. Osieczna), należy zaprojektować sieć wodociągową według poniższych zasad.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. **Miejsce przyłączenia** – istniejąca sieć wodociągowa PCV DN/OD 110 mm w działce o nr ewid. 1453/4 miejscowość Osieczna.
2. **Sposób włączenia** – Trójniki żeliwne DN 100/100 z zasuwą DN 100 lub opaski do nawiercania do rur PCV o średnicy DN 100 mm z odejściem kołnierzowym DN 100 z zasuwą DN 100.
3. **Sieć wykonać** z rur PCV lub PE DN/OD 110 mm PN10 – jednolity materiał na całej długości.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Trasę sieci zaprojektować równolegle i na terenie w odległości 1,5m od granicy działki o nr ewid. 1689, 1441/57, 1441/53, 1697, 1692, 1699, 1441/61, 1441/70, 1441/93, 1441/6, 1442/9, 1441/83, 1441/100, 1453/4 w miejscowości Osieczna.
2. Na sieci zamontować armaturę żeliwną niebieską.
3. Łączenia realizować za pomocą armatury żeliwnej lub zgrzewania elektrooporowego.
4. Węzły z armaturą żeliwną zabezpieczyć blokami oporowymi.
5. Na każdym rozwidleniu zamontować zasuwy DN 100.
6. Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
7. Na sieci zaprojektować hydranty nadziemne DN80 – na zakończeniach i w odległościach nieprzekraczających 150,0m, zapewniające odwodnienie oraz odpowietrzenie sieci.
8. Sieć zaprojektować zapewniając ochronę przeciwpożarową.
9. Sieć układać uwzględniając strefę przemarzania gruntu, min. przykrycia 1,20 m.
10. Nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Głębokość ułożenia taśmy - co najmniej 0,30 m.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki przyłączenia opracowano na podstawie obowiązującego prawa.
2. Trasę projektowanej sieci należy uzgodnić w oddziale terenowym nr 2 we Wschowie a następnie na naradzie koordynacyjnej.
3. Projekt uzgodnić u rzeczoznawcy ppoż. pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
4. Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie należy uzgodnić w oddziale terenowym nr 2 Wschowa. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostaje w archiwum zakładu.
5. O zamiarze przystąpienia do budowy sieci należy zawiadomić (pisemnie, elektronicznie przez wiadomość e-mail lub telefonicznie) Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
6. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli prac związanych z budową sieci.
7. Sieci należy wybudować:
 - zgodnie z warunkami przyłączenia wydаныmi przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.;
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej;

- w warunkach posiadania niezbędnych zgód i zezwoleń wynikających z przepisów prawa (w tym zgody wszystkich właścicieli działek, po których przebiegać będą sieci).
- 8. Pozostałe warunki w Polskich Normach; PN-87/B-01060 (Sieć wodociągowa zewnętrzna), PN-92/B-01706 (Instalacje wodociągowe).
- 9. Przyłączenie do istniejących sieci nastąpi po spełnieniu; niniejszych warunków przyłączenia, po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci. Do odbioru wykonanej sieci niezbędne będzie dołączenie; wyniki próby ciśnienia, badania wody po dezynfekcji, szkice oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej (Art. 43 Prawo budowlane), atestów higienicznych zastosowanych materiałów, wypisanego dziennika budowy.
- 10. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia i stanu technicznego uzbrojenia.
- 11. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.
- 12. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej działki lub zmiany rodzaju zabudowy należy wystąpić do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. o wydanie nowych warunków przyłączenia.

PREZESZARZADU
mgr inż. Grzegorz Brzeskor

Załącznik:

- 1) Plan sytuacyjny.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Aa

