

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o informację czy stanowisko SCADA ma się łączyć z Państwa siecią (budynkiem głównym - biuro)? Jeśli tak, to prosimy o informację w jaki sposób.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie wymaga połączenia z budynkiem głównym – biuro. System sterowania ma łączyć się z siecią Zamawiającego. Wykonawca winien wykonać podłączenie do udostępnionej sieci Zamawiającego, najbliższe połączenie instalacja kompostowni / sortowni.

Sobuczyna, 13.03.2023r.

WICEPREZES


mgr Fryderyk Folchole

PREZES


mgr Robert Kalinowski

