



Sędziszów Małopolski, dnia 10 kwietnia 2024 roku

PPiZP.271.14.2024.IS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Św. Jacka Kantego w Będziemyślu”.

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, korzystając z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w kontekście pytań jakie wpłynęły od Wykonawców.

Poniżej pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

dotyczy Budynek sala gimnastyczna - dach dział 4.2.12:

proszę o informację czym jest wypełniony dach od środka, jakie jest jego wypełnienie wewnętrzne, oraz czy są Państwo w posiadaniu szczegółowego projektu technicznego na daną konstrukcję dachu.

Odpowiedź:

Warstwy przekrycia dachu są zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, pokrycie dachowe z blachy folia paroprzepuszczalna konstrukcja stalowa pustka powietrzna wełna mineralna λ 0.033 paroizolacja pustka powietrzna panele z blachy

Ponadto zamawiający informuje iż całość dokumentacji projektowej jaka jest w posiadaniu zamawiającego oraz dotyczy przedmiotowej inwestycji została zamieszczona na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SWZ na etapie przygotowania oferty.

Z poważaniem

Sporządziła: Iwona Stręć