



## Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Bolków, dnia 16 lutego 2022 r.

TM/.../2022

*PH*  
*18.02.2022*

Gmina Bolków

ul. Rynek 1

59-420 Bolków



**Dotyczy:** wydania technicznych warunków przełączenia sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w rejonie ul. Rycerska 24 w Bolkowie oraz budynku zlokalizowanego na działce nr 530/4, ob. 2 Bolków.

W odpowiedzi na pismo PW.7011.2.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydania technicznych warunków odbioru ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie podaje techniczne warunki w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej:

- Zapewnia się dostawę wody w związku z tym, należy: wpiąć się do istniejącego rurociągu Ø – 80 żeliwo, biegnącego w ul. Rycerskiej, za pomocą nawiertki Ø – 80/32, z zasuwą odcinającą DN 32 z rur PE Ø 32. Trzpień zasuwy odcinającej umieścić w skrzynce żeliwnej i obetonowanej. W obiekcie zamontować zestaw wodomierzowy na konsoli, tj. wodomierz, dwa zawory przelotowe i zawór, antyskażeniowy który należy umieścić w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną. W przypadku braku możliwości montażu wodomierza w budynku należy zamontować go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Sposób wykonania studni wodomierzowej musi umożliwiać swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonywania jego odczytów i wymiany.
- Zapewnia się odbiór ścieków sanitarnych, w związku z tym należy: zaprojektować kolektor sanitarny z rur PCV DN 300 od studzienki zlokalizowanej w rejonie ul. Rycerskiej o rzędnej 341.58 / 340,16. Na kolektorze posadowić studzienki kanalizacyjne Ø 325 teleskopowe z włazem żeliwnym B- 50 lub żelbeton i wpiąć do kolektora Ø 850 w ul. Kamiennogórskiej do studni 333.72 / 332.24.
- Zapewnia się odbiór ścieków od budynku zlokalizowanego na działce nr 530/4, ob. 2 Bolków należy: wpiąć się do studni kanalizacyjnej o rzędnych 341.59 / 340.16 w chodniku ul. Rycerskiej. Przyłącz kanalizacji sanitarnej od miejsca wpięcia wykonać z rur PCV 200, posadowić studzienkę kanalizacyjną Ø 325. Samo przyłącze od studni Ø 325 do budynku wykonać z rur PCV Ø – 160. Do studni Ø 325 należy wpiąć budynek ul. Szpitalna 1.



## *Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie*

---

Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wód opadowych i roztopowych należy uzgodnić z tutejszym Zakładem.

**Sprawę prowadzi:**

Waldemar Pokój

Kierownik ds. sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych

Tel. 75-74-13-309 wew. 37

Tel. kom. 602-327-151

[w.pokoj@zgkbolkow.pl](mailto:w.pokoj@zgkbolkow.pl)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
*Krzysztof Andrzejewski*