


Uwaga: elementy betonowe posadzić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15cm.
Dla lokalizacji w pasach drogowych montować zasuwy z żeliwa sferoidalnego,
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwy z żeliwa szarego.

OZNACZENIA

1. Rura PE De40 SDR11 PN16
2. Zasuwa przyłączeniowa DN32, żeliwo sferoidalne
3. Końcówka przyłączeniowa
4. Obudowa teleskopowa
5. Fundament betonowy 40x20x15cm, beton B20
6. Skrzynka uliczna, żeliwo szare

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
				Investor:	Data:
				Gmina Bolków ul. Rynek 1 59-420 Bolków	12.07.2022
				Lokalizacja inwestycji:	Stadium:
				gm. Bolków, m. Bolków, ul. Rycerska i Piastowska jedn. ewid. 020502_4 Bolków, obr. 0002 Bolków dz. nr 425, 426/2, 530/4, 543, 577, 578, 580/2, 595/5, 823	PT
Branża:	Temat:	Podziałka:			
Sanitarna	"Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie"	1:5			
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:			
Sieć wodociągowa, kanalizacyjna	Zasuwa przyłączeniowa DN32	5.1			