

..... dnia .....

**PROTOKÓŁ Nr \_\_\_\_\_**  
**okresowej kontroli instalacji gazu płynnego z butli****Podstawa prawna:**

1) art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) w związku z § 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.),

**1. Adres przeprowadzanej kontroli:** ..........  
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/lokalu użytkowego)**2. Imię i nazwisko użytkownika instalacji** .....**3. Przeprowadzający kontrolę** ..........  
(imię i nazwisko, data wydania i numer uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacyjnego „D”**Ustalenia:****4. Liczba butli gazowych w budynku**☐

jedna

☐

dwie

☐

więcej

Uwagi .....

**5. Butla o zawartości gazu**☐

do 11 kg

☐

powyżej 11 kg

Uwagi .....

**6. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowano butlę**☐

niższa niż 35°C

☐

wyższa niż 35°C

**7. Czy butla zainstalowana w pozycji pionowej**☐

tak

☐

nie

**8. Czy butlę zabezpieczono przed uszkodzeniami mechanicznymi**☐

tak

☐

nie

Uwagi .....

**9. Czy między butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło, zachowano odległość co najmniej 1,5 m (za wyjątkiem zestawów urządzeń gazowych z butlami)**

☐ tak ☐ nie

Uwagi .....

**10. Czy butlę umieszczono w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie**

☐ tak ☐ nie

Uwagi .....

**11. Czy urządzenie gazowe połączono z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C (atest)**

☐ tak ☐ nie

Uwagi .....

**12. Oznaczenie granicznej daty użytkowania przewodu elastycznego do połączenia**

☐ oznaczone ☐ brak oznaczenia

Graniczna data użytkowania .....

Uwagi .....

**13. Spełnienie wymagań w zakresie utrzymywania instalacji w należyтым stanie technicznym i użytkowym**

spełnione ☐ ☐ nie spełnione

Uwagi .....

**14. Urządzenia gazowe**

kuchnia gazowa ☐ szczelna ☐ nieszczelna

inne urządzenie .....

☐ szczelne ☐ nieszczelne

Uwagi .....

**15. Właściwa wentylacja pomieszczenia**☐ zapewniona      ☐ nie zapewniona

Uwagi .....

**16. Pełna sprawność techniczna i użytkowa instalacji i urządzeń gazowych**☐ zapewniona      ☐ nie zapewniona

Uwagi .....

**17. Zakres robót koniecznych do wykonania** ..........  
..........  
podpis przeprowadzającego kontrolę

**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz 836 z późn. zm.) użytkownik instalacji zobowiązany jest w terminie do ..... wykonać cały zakres robót przedstawiony w pkt. 17 niniejszego protokołu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.**

**W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie, w przypadku nie wykonania w/w zakresu robót, kopia protokołu zostanie po tym terminie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.**

.....  
data.....  
podpis użytkownika lokalu

Protokół przekazano za potwierdzeniem właścicielowi lub zarządcy budynku w dniu .....