



Dostawa, montaż i instalacja nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową Oddziału Otolaryngologii w WS SP-ZOZ w Zgorzelcu w ramach projektu pn. „Zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową oddziału laryngologii w WS SP ZOZ w Zgorzelcu”

Załącznik nr 2.1. do PFU

Karta danych technicznych Lampa bakteriobójcza – 1 szt.

L.p.	Parametry techniczne
1.	Lampa bakteriobójcza dezynfekująca powietrze w obecności personelu i pacjentów.
2.	Napięcie zasilanie wyłącznie: 230V, 50Hz
3.	Moc pobierania z sieci min. 70 VA
4.	Element emitujący promieniowanie UV-C max. 2x 36W
5.	Trwałość promiennika min. 8000 h
6.	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
7.	Wydajność wentylatora min. 130 m ³ /h
8.	Dezynfekowana kubatura od 20m ³ do 55 m ³
9.	Powierzchnia (zasięg) działania lampy od 10m ² do 20m ²
10.	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego w klasie I
12.	Rodzaj obudowy wykonanie ze stali kwasoodpornej (INOX)
13.	Wymiary kopuły (mm): max. 1130 mm x min 210 x 140 (+/- 5%)
14.	Gabaryty lampy w wymiarach: min.1190 x 330 x 130 (mm) (+/- 5%)
15.	Masa urządzenia: max 9,00 kg
16.	Wymiana filtra bez użycia narzędzi
17.	Montaż przy pomocy uchwytów.
18.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).
19.	Gwarancja 24 miesiące