



Lista opraw:

- 1 7 \* Oprawa LED 1175x98 24W 4130lm 840 DPAL
- 2 18 \* Oprawa LED 407x407 MPRM 4000K + AW (ZWx1, NTx17)
- 3 5 \* Oprawa LED 407x407 MPRM 4000K
- 4 7 \* Oprawa LED DLN 15W 4000K
- 5 7 \* Oprawa LED 1272mm 1x 4000K + AW (ZWx5, NTx20)
- 6 8 \* Oprawa LED IP66 1272mm 1x 4000K (ZWx6, NTx2)
- 7 6 \* Oprawa LED DPAL 595x595 24W 4000K
- 8 4 \* Oprawa LED DPAL 38W 4000K NT
- 9 3 \* Oprawa LED DPAL 38W 4000K NT + AW
- 10 24 \* Oprawa LED PAR 1085 4000K
- 11 6 \* Oprawa LED PAR 1085 4000K HE 20W

- 1 \* Oprawa ewakuacyjna LED I 1W z modulem awaryjnym 1h jednostronna.
- 3 \* Oprawa ewakuacyjna LED (+grzałka)
- 8 \* Oprawa ewakuacyjna LED 2W z modulem awaryjnym 1h jednostronna.
- 8 \* Oprawa ewakuacyjna LED 2W z modulem awaryjnym 1h dwustronna.



Tytuł rysunku:	Rzut poddasza			Skala:
Temat:	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Lubań - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radogoszczu			1:100
Inwestor:	Gmina Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań			Branża: Elektryczne
Obiekt/adres:	Budynek szkoły podstawowej działka nr 689/2, obręb 0003 Kościelnik, gmina Lubań			Stadium: Pb
Projektował:	Nazwisko: mgr inż. arch. Jędrzej Koman spec. instalacje elektryczne	Uprawnienia: nr upr. DOŚ/0238/PWBE/19 DOIB DOŚ/IE/0240/19	Podpis:	Data: 20/02/2023
Asystent:				Format: A3
				Nr rys.: E4