

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę ul. Batorowskiej w Wysogotowie

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Dotyczy wyjaśnień z dn.03.11.2023. Zamawiający w odpowiedzi na pytania 5 i 6 nakazał obligatoryjnie zastosować asfalt 50/70. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że kluczowe jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla mm-a, podanych w D.04.07.01, tab.22 i D.05.03.05b, tab.18. Informujemy, że spełnienie rygorystycznego wymagania odporności na deformacje może być trudne do osiągnięcia w przypadku zastosowania lepszycza 50/70, zwłaszcza w przypadku mieszanki AC16W. Prosimy o pozostawienie możliwości opcjonalnego wykorzystania asfaltu 35/50, co jest zgodne z WT2-2014 i pozwoli sprostać wysoko postawionym wymaganiom. To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji. W związku z tym, zdaniem Wykonawcy, należy zastosować materiały wsadowe, które zapewnią taką możliwość.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany asfaltu.

2. Dotyczy wyjaśnień z dn.03.11.2023. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 7 nakazał obligatoryjnie zastosować asfalt 50/70. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że kluczowe jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla SMA, podanych w D.05.03.13a tab.19. Informujemy, że spełnienie tak rygorystycznego wymagania odporności na deformacje, na asfalcie drogowym nie jest możliwe do spełnienia. Prosimy o pozostawienie możliwości opcjonalnego wykorzystania asfaltu modyfikowanego PMB 45/80/55. To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji. W związku z tym, zdaniem Wykonawcy, należy zastosować materiały wsadowe, które zapewnią taką możliwość.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany asfaltu.