

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), pn.:

„Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy no podanie dokładnej informacji jaki zakres prac ma być wykonany w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Roosevelta, gdyż dokumentacja PFU nie określa podstawowych poniższych parametrów:

1. Jaka będzie długość i szerokość przejazdu?
2. Jaka będzie podbudowa pod torami, czy nowa , czy istniejąca?
3. W jakim zakresie ma być przebudowany przejazd kolejowy (wymiana nawierzchni i warstw konstrukcyjnych wraz z torami)?

Prosimy o odpowiedź, ponieważ są to istotne pytania które wpływają na wycenę zakresu związanego z przejazdem PKP.

Odpowiedź: W rejonie przejazdu PKP będzie wymieniana konstrukcja drogi i chodnika. Zakres robót nie obejmuje torowiska.

Andrzej Kacperek
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/