

Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/08/PU/22

Sucha Beskidzka, dnia 25.08.2022r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Świadczenie usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje o modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 1:

1.W jaki sposób rozliczane będą naprawy serwisowe nie wymagające wymiany urządzeń (czas pracy; dojazd)?

Było:

Odp.: Naprawy zlecane będą każdorazowo odrębnym zleceniem po weryfikacji cen rynkowych.

Winno być:

Odp.: Naprawy zlecane będą każdorazowo odrębnym zleceniem po weryfikacji cen rynkowych, przy czym usunięcie awarii-uszkodzenia będzie należało wykonać:

- natychmiast tj. do 1 godziny w przypadku instalacji sygnalizacji pożarowej,
- pozostałe uszkodzenia do 12 godzin

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek