



Białystok, dnia 23 czerwca 2021 r.

SA.270.81.2021

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi leśnej w leśnictwie Szacity”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa PZP, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 i 2

W pozycji nr 2 kosztorysu dot. postępowania nr SA.270.81.2021 wykazano 140 pni o śr.36-45 cm do wykarczowania. Proszę o informację czy ilość pni jest właściwa, czy nie została zaniżona?

W rzeczywistości korzeni do usunięcia jest 4 razy więcej niż w przedmiarze. Jak to będzie rozliczone?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonawca musi przewidzieć w ofercie kompletną ilość karczwy do usunięcia. Zgodnie z rozdziałem 13 pkt 2 Specyfikacji warunków Zamówienia (SWZ) „Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami terenowymi i uwzględnić je w terminie realizacji przedmiotu zamówienia i jego wycenie.” Ponadto zgodnie z pkt. 4 rozdziału 13 SWZ „W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.”

Pytanie 3

Przedmiar pozycje :

d.9

KNNR 6

0605-08

analiza indywidualna

Przepusty rurowe z rur (PEOR-OPTIMA) HDPE spiralne karbowane klasy SN

8 średnica 900mm

m

13+11+8 m 32,000

RAZEM 32,000

19

d.9

KNNR 4

1428-01

analogia

Złączka fi 300 do przepustów z rur PECOR-OPTIMA szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

20

d.9

KNNR 1

0509-02

analogia

Brukowanie wlotu przepustu fi 800mm na podsypce cem. brukowcem 16-20cm m2

2*1,8*2*3 m2 21,60

Przepusty: rura średnicy 900, następna poz. złączki średnica 300, kolejna pozycja brukowanie wylotu średnica 800. Więc która średnica jest właściwa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnica 900 mm jest właściwa.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Dojlidy

Wojciech Świtecki