


Schemat studni o głębokości powyżej 3m



- Klasa betonu dla studni od C35/45
- Nasiąkliwość do 6%
- Wodoszczelność W 8.
- Mrozoodporność - klasa ekspozycji do F-150.

 HYDRO-SAN <small>Adam Szymborski</small> <small>tel. 792 234 141</small>		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH ul. Zblewska 87	NR RYSUNKU 36
INWESTOR	Gmina Bobowo ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo		
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami		
LOKALIZACJA	dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obręb Bobowo, gmina Bobowo		
NAZWA RYS.	Schemat studni DN1000 o gł. powyżej 3,0 m		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Adam Szymborski	NR UPRAWNIEN POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	SKALA 1:---
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki	POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	