

Lp.	Nazwa	Materiał
1	Komin wentylacyjny z biofiltrem antyodorowym	PVC
2	Pokrywa betonowa do studni	stal/beton
3	Zbiornik pompowni DN1500	beton
4	Poręcze drabinki	stal kwasoodporna
5	Szyny prowadnic	stal kwasoodporna
6	Stopa sprzęgająca z systemem autozłącza	wg dostawcy pomp
7	Orurowanie pompowni DN80	stal kwasoodporna
8	Złączka STAL/PE	stal kwasoodp./PE
9	Króciec tłoczny	PE
10	Zawór zwrotny kolanowy	żeliwo
11	Zasuwa z klinem gumowanym	żeliwo
12	Przedłużenie trzpienia (przegubowe)	stal kwasoodporna
13	Drabina złazowa	stal kwasoodporna
14	Łańcuch do wyciągania pomp	stal kwasoodporna
15	Przewód zasilający pompy	- - -
16	Pompa zatapialna 2 x SLV.80.80.40.2.51D.C	stal kwasoodporna
17	Pomost technologiczny	stal kwasoodporna
18	Grawitacyjny dopływ ścieków	PVC
19	Deflektor	stal kwasoodporna
20	Przejście szczelne kabli do sterowania	- - -
21	Sonda hydrostatyczna	- - -
22	Czujnik poziomu	- - -
23	Szafka sterownicza	- - -

Skrót	**Nazwa**	**Rzędna [m n.p.m]**
Rp	Rzędna pompowni	77,20
Rter	Rzędna terenu	77,20
Rtł	Rzędna rurociągu tłocznego	75,75
Rdop	Rzędna dopływu	72,33
Rmax,aw	Maksymalny poziom awaryjny	72,16
Rmax	Poziom włączenia pompy	71,96
Rmin	Poziom wyłączenia pompy	71,66
Rmin,aw	Poziom minimalny awaryjny	zgodnie z DTR pompy
Rdna	Rzędna dna pompowni	71,06

HYDRO-SAN Adam Szymborski tel. 792 234 141 — PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

ul. Zblewska 87

NR RYSUNKU 32

INWESTOR	Gmina Bobowo ul. Gdańska12, 83-212 Bobowo
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
LOKALIZACJA	dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obręb Bobowo, gmina Bobowo
NAZWA RYS.	Schemat pompowni P

SKALA 1:---

DATA 03-2022

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Szymborski	POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki	POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych