




**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kwidzynie**

Znak sprawy: PZ.051.7.14.2017

*P. B.D.,
Proszę zaplanować
koszty w celu realizacji
w 2018 r.*

Kwidzyn, 13 sierpnia 2018 r.



Urząd Miejski w Kwidzynie

Biuro Obsługi Ludności

2018-08-14 10:43:14,

11944/2018



206698

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.), po przeprowadzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. ponownych czynności kontrolno – rozpoznawczych:

nakazuję

Miastu Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzynie

wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1: zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, nieprzekraczającą 10 m z poziomu poddasza w budynku Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”, zlokalizowanym przy ul. Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie, wykonując klatkę schodową stanowiącą odrębną strefę pożarową o klasie odporności ogniowej REI 60, zamykaną drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 3 ust. 1 i 2 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm. – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej);
- § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 – zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków);
- § 207 ust. 1 i 2, §245, § 249 i § 256 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych);

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 31.08.2019 r.

Obowiązek nr 2: wyposażyć poziome i pionowe drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji – korytarze i klatkę schodową (w częściach oświetlonych światłem sztucznym) budynku Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” zlokalizowanego przy ul. Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie – w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość jego działania.

Podstawy prawne obowiązku nr 2:

- art. 3 ust. 1 i 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
- § 3 ust. 1, § 16 ust. 2, pkt 6 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków;
- § 207 ust. 1 i 2, § 181 ust. 1, ust. 3 pkt 2 lit. b i c, a także ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych;

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalam na: 31.08.2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 08.01.2018 r. na podstawie upoważnienia z dnia 28.12.2017 r. znak PZ.051.7.2017 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w budynku Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” przy ul. Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 08.01.2018 r. znak PZ.051.7.1.2017. Protokół został podpisany przez Panią Katarzynę Frank – dyrektor przedszkola, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” przy ul. Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie będący w posiadaniu Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, ma następującą charakterystykę pożarową:

- jest zaliczony do grupy budynków niskich (wysokość = 10,95 m),
- posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemną,
- jest budynkiem wolnostojącym,
- jego kubatura wynosi 2103,0 m³,
- powierzchnia użytkowa to 348,6 m²,
- ze względu na jego przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki oraz ich części przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się między innymi szpitale, żłobki, przedszkola),
- stanowi jedną strefę pożarową z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni z piecem gazowym o mocy 115 kW,
- wykonany w klasie B odporności pożarowej budynków,
- główna konstrukcja nośna murowana z cegły pełnej (R 120), ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej (EI 60), ściany wewnętrzne murowane z

- cegły dziurawki (EI 30), stropy drewniane (nad piwnica murowany), konstrukcja dachu drewniana, przekrycie dachu papa i struktonit,
- posiada jedną klatkę schodową nie obudowaną i nie zamkniętą drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz nie wyposażoną w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 - na poziomie poddasza oraz pierwszego piętra posiada jedno dojście ewakuacyjne,
 - z budynku występują cztery wyjścia ewakuacyjne,
 - wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: hydranty wewnętrzne Ø25, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (w części budynku),
 - w budynku przebywa do 200 osób,
 - budynek zarejestrowany jako obiekt zabytkowy.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

1. Przekroczenia na poziomie poddasza o ponad 300%, dozwolonej dla tego typu budynku, długości dojścia ewakuacyjnego;
2. Braku wyposażenia w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w całości obiektu na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w części oświetlonej światłem sztucznym (niepełne wyposażenie);
3. Braku wyposażenia budynku na pionowych drogach ewakuacji w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Dowodem na zaistniałe nieprawidłowości jest protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08.01.2018 r., gdzie w „Wykazie stwierdzonych nieprawidłowości” na stronie 10 w punkcie 11 opisano przedmiotowe nieprawidłowości. Strona postępowania w toku postępowania nie zanegowała tego faktu.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. znak PZ.051.7.2.2017 zawiadomiono Miasto Kwidzyn ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn (podano do wiadomości: Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Pani Katarzyna Frank, ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn) o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w dniu 19 marca 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie wydał decyzję administracyjną Nr PZ.051.7.4.2018 zakazującą eksploatacji poddasza w budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn. Użytkownik obiektu Pani Katarzyna Frank właściciel Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”, ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn w dniu 30.03.2018 r. doręczyła do tutaj Komendy odwołanie od ww. Decyzji skierowane za naszym pośrednictwem do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W dniu 06.04.2018 r. odwołanie od decyzji administracyjnej zostało przekazane do PKW PSP. Decyzją z dnia 07.06.2018 r. Nr WZ.5592.3.3.2018.AL Pomorski Komendant Wojewódzki PSP postanowił uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (decyzja wpłynęła do tutaj Komendy w dniu 03.07.2018 r.).

Mając powyższe na uwadze w dniu 24.07.2018 r. na terenie obiektu użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”, ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn przeprowadzono ponowne czynności kontrolno – rozpoznawcze, które ujawniły taki sam stan faktyczny opisany w protokole z dnia 08.01.2018 r. znak PZ.051.7.1.2017.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 26 lipca 2018 r. znak PZ.051.7.10.2017 zawiadomiono Miasto Kwidzyn ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn (podano do wiadomości: Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Pani Katarzyna Frank, ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn) o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. W dniu 3 sierpnia 2018 r. do tut. Komendy zostało skierowane pismo właściciela obiektu, tj. Urzędu Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn informujące, iż na terenie budynku zlokalizowanego w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn będą realizowane zalecenia Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 15 lutego 2018 r. Nr WZ.5595.320.4.2017.PW (postanowienie odnośnie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 65 wydane na podstawie „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Niepublicznego Przedszkola Jedyneczka w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 65”, z ostatecznym terminem ich realizacji przypadającym na dzień 31 sierpnia 2019 r. Ponadto w przedmiotowym piśmie poinformowano nas, iż do końca sierpnia 2018 r. na drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczeniach poddasza zostaną zamontowane autonomiczne czujki sygnalizacji pożaru.

Ad. Obowiązek nr 1

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano pomiarów długości dojścia ewakuacyjnego – pomiary wykonano taśmą mierniczą w sposób określony w § 256 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*. Zmierzona długość dojścia wyniosła - z poziomu poddasza 34,55 m w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 16,90 m.

Zgodnie z § 256 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*, dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w budynku (strefie pożarowej) w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi:

- przy jednym dojściu: 10 m
- przy co najmniej dwóch dojściach: 40 m

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08.01.2018 r.

Stosownie do § 2 *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*, przepisy tego rozporządzenia zasadniczo mają zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadków zmiany sposobu użytkowania budynków. Wyjątek wprowadza § 207 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, który stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

Przesłanki uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi określa § 16 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, zgodnie z którym podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku przekroczenia długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. Przy czym długość drogi ewakuacyjnej, mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej, obliczana jest od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. **Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.**

W trakcie kontroli ustalono bezspornie, iż w przedmiotowym budynku długość dojścia jest przekroczona na poziomie pierwszego piętra o ponad 300 % (dokładnie 345,5 %) i wynosi 34,55 m (przy dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego dla tego typu budynków = 10 m).

W świetle przytoczonych przepisów prawa organ stwierdził, że w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości kwestia przekroczenia dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego. W ocenie organu, okoliczność ta, w myśl § 16 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, stanowi podstawę do uznania, że **budynek zagraża życiu ludzi.**

Oceniając stan faktyczny w niniejszej sprawie organ uznał, iż przedmiotowy budynek zagraża życiu ludzi, co z kolei uzasadnia zastosowanie do przedmiotowego istniejącego oraz użytkowanego budynku aktualnie obowiązujących przepisów regulujących warunki techniczne budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podkreślić również należy, iż w praktyce codziennej służby jednostek ochrony przeciwpożarowej fakt występowania w budynku ww. nieprawidłowości stwarza także poważne zagrożenie dla ekip ratowniczych, które napotykają trudności w realizacji procedur ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczych.

W ocenie organu w sprawie niniejszej priorytetem powinno być zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia – bezpieczeństwo użytkowników budynku pozostającego obecnie w zarządzie Strony.

W przedmiotowym postępowaniu, bezspornie za nałożeniem wyżej wymienionego obowiązku przemawia ważny interes publiczny, a takim interesem jest bez wątpienia ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska przed niebezpieczeństwem pożaru.

Ponadto informuję, że na podstawie § 2 ust 3a *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*, możliwe jest zastosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań określonych w tym rozporządzeniu, a w ślad za tym – w odniesieniu do obowiązków określonych w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania się na taki tryb usunięcia nieprawidłowości, konieczne jest zastosowanie się do procedur określonych w art. 6a *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, oraz § 2 ust. 3a *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*. Procedury te zobowiązują inwestora do następujących kroków: po pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, po trzecie ścisłego wykonania uzgodnionych rozwiązań zamiennych. Jednocześnie słowo „uzgodnienie” nie określa obowiązku organów Państwowej Straży Pożarnej o konieczności konkretnego wskazania takich rozwiązań, lecz akceptację, bywa że z dodatkowymi warunkami, rozwiązań zamiennych proponowanych przez inwestora. Należy zdawać sobie sprawę, że nie każde rozwiązanie zamienne może zyskać akceptację (uzgodnienie) organów do tego uprawnionych, oraz że termin realizacji niniejszej decyzji musi być zachowany.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez obudowanie klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu § 256 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*, co w najprostszy sposób doprowadza drogi ewakuacyjne w budynku Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”, zlokalizowanym przy ul. Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązku zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru na pozostałe części obiektu, ułatwia prowadzenie działań ratowniczych, a co najważniejsze umożliwia ewakuację ludzi z przedmiotowego budynku.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązku jest związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych, należy dopełnić tych zobowiązań.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ad. Obowiązek 2

Podczas kontroli stwierdzono że pionowe, a także poziome drogi ewakuacyjne na poszczególnych kondygnacjach przedmiotowego budynku, które stanowią poziome drogi ewakuacji, nie są w pełni wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto ustalono, że brak instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego występuje na ww. poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Brak oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, określającym sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków, podstawę do uznania budynku istniejącego za **zagrożający życiu ludzi**.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskutek nie zapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, przedmiotowy budynek uznano za zagrożający życiu ludzi.

Wobec powyższego zarządzający budynkiem w oparciu o § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w *rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych*. Na podstawie § 207 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, wymagania te stosuje się również **do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.**

Określone w treści obowiązku wymagania wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wynika z wymagań § 181 ust. 1, ust. 3 pkt 2 lit. b i c, a także ust. 5 i ust. 7 *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*, który wymaga stosowania przedmiotowego oświetlenia na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym.

Ponadto informuję, że na podstawie § 2 ust 3a *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*, możliwe jest zastosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań określonych w tym rozporządzeniu, a w ślad za tym – w odniesieniu do obowiązków określonych w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania się na taki tryb usunięcia nieprawidłowości, konieczne jest zastosowanie się do procedur określonych w art. 6a *ustawy o ochronie przeciwpożarowej* oraz § 2 ust. 3a *rozporządzenia w sprawie warunków technicznych*. Procedury te zobowiązują inwestora do następujących kroków: po pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, po trzecie ścisłego wykonania uzgodnionych rozwiązań zamiennych. Jednocześnie słowo „uzgodnienie” nie określa obowiązku organów Państwowej Straży Pożarnej o konieczności konkretnego wskazania takich rozwiązań, lecz akceptację, bywa że z dodatkowymi warunkami, rozwiązań zamiennych proponowanych przez inwestora. Należy zdawać sobie sprawę, że nie każde rozwiązanie zamienne może zyskać akceptację (uzgodnienie) organów do tego uprawnionych, oraz że termin realizacji niniejszej decyzji musi być zachowany.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązku jest związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych, należy dopełnić tych zobowiązań.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając terminy realizacji decyzji oraz uzależniając te terminy od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem budynku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1204 ze zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie ul. Sportowa 3, 82-500 Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ust. 1 i 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

JJ – 55 262 42 63



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kwidzynie
p.o. *[Signature]*
.....st. kpt. Dariusz Trzc.....
podpis Komendanta Powiatowego
lub osoby upoważnionej

Otrzymują:

1. Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”
ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn – 1 egz. (ZPO)