

NADZÓR AUTORSKI NR 1 do projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	„REMONT DACHU PAWILONU A-III Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza”
Adres zamierzenia	Kraków, ul. Prądnicka 80
Numer działki	50/6
Jedn. ewid.	Krowodrza
Obręb	44
Kat. obiektu bud.	XI
DANE INWESTORA	
Nazwa	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Adres	ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

PROJEKTANT			
Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Architektura	mgr inż. Tomasz Kocemba	MPOIA/006/2006 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
			20.09.2022r.

TREŚĆ NADZORU:

1. Wyjaśnia się, że w ramach prac związanych z wymianą pokrycia dachowego należy również w całości wymienić drewnianą podbitkę, z zachowaniem warunków opisanych w pkt. II pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1377/20211 z 27.12.2021r.

2. Wyjaśnia się, że w związku z zapisami projektu: „Wszystkie elementy więźby dachowej oczyścić oraz poddać szczegółowym oględzinom, w przypadku natrafienia na uszkodzone elementy należy je wymienić na nowe z zachowaniem aktualnych przekrojów.”, oraz z zachowaniem historycznego detalu i kolorystyki tych elementów, jak i na warunkach opisanych w pkt. II pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1377/20211 z 27.12.2021r.

Przedmiotową procedurę należy zastosować do wszystkich elementów więźby dachowej, w tym również do znajdujących się na zewnątrz końcówek krokwi, płatwi oraz jętek.

Zakłada się ok. 30% drewnianych elementów więźby dachowej do wymiany.

mgr inż. arch. Tomasz Kocemba
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 31-231 Kraków, ul. Siewna 23B/26
 tel. (+48) 695 627 902 MPOIA 006/2006