



Txxx/1	Txxx/2	Txxx/3
0,4kW	0,4kW	0,4kW
Obwód zasil. CENTRALA ODD	Obwód zasil. zasilacz	Obwód zasil. zasilacz

UWAGA:
Aparaty zabudować w istniejącej rozdzielni
Obwody zasilaczy do otwierania drzwi i okna napowietrzającego
niezły wpisać w obwód zasilania centrali i urządzeń p.poz

**PSJPROJECT®**

PSJ PROJECT
ul. Urszulińska 6/3,
33-100 Tarnów
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAIICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLI DLA OSOB NIEPELNOOSPRAWNYCH
ORAZ SCHODOW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21

ADRES INWESTYCJI:
UL. TARTACZNA 21, AUGUSTÓW
DZ. NR 996/2, OBRĘB 0004 AUGUSTÓW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2

INWESTOR:
GMINA MIASTO AUGUSTÓW
U. 3 MAJA 60,
16-300 AUGUSTÓW

PROJEKTANT:
inż. Jarosław Baliński
nr upr. w specjalności elektr. KL-179/89

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Sebastian Michał
nr upr. w specjalności elektr. SWK/0174/PWOE/11

FAZA: projekt techniczny

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OBW. ODDYMIANIA

BRANŻA: elektryka

DATA: 11.2021

SKALA: 1:100

RYS. NR: **IS-1**