

Zestawienie urządzeń z podziałem na lokalizację, oraz częstotliwość przeglądów konserwacyjnych.

| <i>L.p</i> | <i>Lokalizacja</i> | <i>Nazwa urządzenia</i> | <i>Częstotliwość przeglądów</i> |
|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| KLIMATYZACJA | | | |
| 1 | <u>APTEKA</u> | LG E12EM-NSH | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 2 | <u>APTEKA Ekspedycja</u> | LG E12EM-NSH | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 3 | <u>SERWEROWNIA RTG</u> | Daikin FTXB35 | 3 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 4 | <u>SERWEROWNIA B1</u> | Daikin FTKS59BVMB SN:4905089 | 3 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 5 | <u>WARTOWNIA</u> | Fuji Electric RSA14LOC | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 6 | <u>CENTRALA</u> | Hitachi RAS-35FH6 | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 7 | <u>MAŁA SERWEROWNIA ADMINISTRACJI</u> | ELECTRA IUD18 | 3 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 8 | <u>SERWEROWNIA ADMINISTRACJI</u> | Fuji Electric RD-36LAN kanałowy SN:TOO122 | 3 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 9 | | Fuji Electric RD-36LAN | 3 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | kanałowy SN:TOO115 | miesiący. |
| 10 | <u>DYREKTOR Okręgowy</u> | YORK YHEB12PS-AAF | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 11 | <u>MAGAZYN UZBROJENIA</u> | HAIER ASO72AZBHA | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| WENTYLACJA | | | |
| 12 | <u>ŁAŹNIA A/3</u> | System Air VR-700EU | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 13 | <u>ŁAŹNIA B - Duża</u> | VTS 8105-101-2065 | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 14 | <u>ŁAŹNIA B - Mała</u> | System Air VR-700EU | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 15 | <u>ŁAŹNIA C1</u> | System Air VR400DCV/BR | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 16 | <u>ŁAŹNIA C2</u> | System Air VR700DCV | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 17 | <u>ŁAŹNIA C3</u> | System Air VR700DCV | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 18 | <u>ŁAŹNIA C4</u> | Compact Air RTR-TR | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |
| 19 | <u>ŁAŹNIA C5</u> | Compact Air RTR-TR | 2 przeglądy w ciągu 12 miesięcy. |

Zakres prac objętych przeglądami konserwacyjnymi:

KLIMATYZACJA:

1. Czyszczenie i dezynfekcja parowników jednostek wewnętrznych z użyciem certyfikowanego preparatu.
2. Czyszczenie / wymiana filtrów jednostek wewnętrznych.
3. Ocena pracy sprężarki.
4. Mycie wymienników agregatów (w przypadku gdy jest to konieczne).
5. Sprawdzenie skraplaczy ze względu na uszkodzenia i korozję.
6. Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji.
7. Test zadziałania trybów pracy / regulacja automatyki pracy.
8. Test sterownika / pilota (wymiana baterii w cenie).
9. Kontrola stanu połączeń elektrycznych.
10. Kontrola stanu wentylatorów, łożysk.
11. Pomiar temperatury na wylocie z klimatyzatora.
12. Spisanie protokołów serwisowych urządzeń.

WENTYLACJA:

1. Czyszczenie i odgrzybienie urządzeń wentylacji mechanicznej.
2. Czyszczenie / wymiana filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych.
3. Sprawdzenie podłączeń elektrycznych.
4. Sprawdzenie przyłączy wodnych do nagrzewnic.
5. Sprawdzenie stanu sekcji wentylatorowej.
6. Kontrola działania urządzeń.
7. Spisanie protokołów serwisowych urządzeń.