



DETAL 6 - Przykład zbrojenia kantu profilem narożnikowym oraz siatką z włókna szklanego.



Przykład zbrojenia kantu narożnikowym profilem aluminiowy (bądź profilem PCW), z przyklejoną siatką z włókna szklanego 10x15cm oraz siatką.

narożnikowy profil aluminiowy z przyklejoną siatką z włókna szklanego 10x15cm

lub narożnikowy profil z PCW z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15cm.



Uwagi:

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu - o wew. szczyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

INWESTOR:

Powiat Walecki
ul. Dąbrowskiego 17, 78 -600 Walcz

ADRES OBIEKTU:

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego, 78-600 Walcz
dz. nr 5200-6 obr. 1.0001, jednostka ewid. 321701

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. ARCH.:		MA/022/17	
mgr inż. arch. Michał Korczakowski			
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. ARCH.:		MA-2677	
mgr inż. arch. Adam Śliwka			
TREŚĆ RYSUNKU:			
DETAL NR 6			
DATA:		10.08.2021	
SKALA RYSUNKU:		-	
NUMER PORZĄDKOWY:		22	