

Zamawiający:

Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców**Nr ref. postępowania: ZP.272.3.2021**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.3.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „**Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie**”

WYJAŚNIENIA**treści Specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 15:

W przedmiarze robót znajdują się pozycje na wymianę wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego (poz. 1.41, 2.46) oraz wymianę wyłącznika przeciwpożarowego 3(4)-biegunowego (poz. 1.42, 2.47). Prosimy o odpowiedź, czy zabezpieczenia te znajdują się w istniejących rozdzielniach (tj. T-G, T-K, T-1, T-2, T-3), czy w projektowanych, tj. TP-1, TP-2, TP-3 ?

Odpowiedź:

Zabezpieczenia te znajdują się w istniejących rozdzielniach w pracowniach komputerowych.

Pytanie Nr 16:

W związku z odpowiedzią nr 14 z dnia 07.04.2021 r., tzn. „Rozdzielnie TP-1, TP-2, TP-3 są rozdzielniami nowoprojektowanymi, pozostałe są istniejące”, prosimy o odpowiedź, gdzie usytuowane są te rozdzielnie?

Odpowiedź:

Rozdzielnie istniejące są naniesione w części rysunkowej Dokumentacji projektowej, tj.:

rozdzielnia T-1 – Rzut parteru 1 (Nr rys. E-3);

rozdzielnia T-2 i T-3 – Rzut piętra (Nr rys. E-5).

Tablice TP-1, TP-2 i TP-3, należy zamontować w miejscach istniejących tablic T-1, T-2, T-3.

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

STAROSTA

mgr inż. Zdzisław Szmyt