



W-1.43.2.139.1.2024...2...KK  
dot.:D158/24

Warszawa, dnia 02.08.2024r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:


„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie”. – nr postępowania 158/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 2:**

Branża drogowa Rysunek rys. 4.1 – Przekroje normalne – szczegół B w PW pod ławą krawężnikową należy ułożyć drenaż z rur drenarskich DN160 w oplocie z włókna kokosowego, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że drenaż należy wykonać obustronnie na całej długości drogi jak pokazano na przekrojach normalnych oraz udostępnić przekroje podłużnych drenażu.

### **Szczegół B - drenaż**



### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że załączona dokumentacja projektowa jest wystarczająca w celu wykonania drenażu. Spadki należy wykonać zgodnie z niweletą drogi, drenaż zgodnie z przekrojami normalnymi.



**Pytanie 3:**

Branża sanitarna Rysunek rys. 7.2 – Schemat ułożenia drenażu w wykopie – czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania 4 metrowych zakładów z geowłókniny przy szerokości wykopu ok. 0,60 m?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dołącza skorygowany rysunek 7.2 rew. 1. Zakłady należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że zakup i montaż wiat przystankowych nie wchodzi w zakres robót do wykonania

**Odpowiedź 4:**

Zgodnie z art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. do zadań własnych gminy należy budowa, przebudowa i remont m.in. wiat przystankowych oraz innych budynków służących pasażerom. Budowa wiat przystankowych nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 5:**

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował polisą OC na kwotę 12 mln zł., czy w przypadku złożenia oferty jako konsorcjum firm Zamawiający uzna za spełnienie warunku gdy suma polis OC konsorcjantów będzie na kwotę co najmniej 12 mln zł.?

**Odpowiedź 5:**

W przypadku realizowania zadania przez konsorcjum firm Zamawiający dopuszcza sumowanie polis OC jednakże każdy z konsorcjantów powinien posiadać polisę o wartości min. 5 mln. zł. Suma wartości polis OC powinna wynosić min. 12 mln. zł.


Zastępca Dyrektora  
ds. Utrzymania Dróg, Mostów  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

*inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska*

**Załącznik nr 1:**

1. skorygowany rysunek 7.2 rew. 1.


# Schemat ułożenia drenu



Adnotacje:

1. warstwa humusu min. 0,10m;
  2. warstwa drenazowa zgodna z SST;
  3. geowłóknina zgodna z SST;
  4. rura drenarska zgodna z SST;
  5. naturalna podłoża gruntowe jednolite wg SST branży drogowej.
- Uwaga:  
Wykop wykonać zgodnie z tym "Schemat ułożenia sieci i rodzaj wykopu". W przypadku potrzeby wyznaczenia scenariusza wykopu poszczególnych części wykopu uzupełnić naszymi budowlanymi. Podczas układania geowłókniny wykonać zakład poprzeczny min. na szerokość wykopu. Zakład podłużny spajających płas wykonać na długości min. 0,50m.  
Geowłókninę łączyć szpiłkami systemowymi dostarczonymi przez producenta stosowanej geowłókniny.

**Investor:**  
  
**Zarząd Województwa Mazowieckiego**  
 ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  
 w imieniu którego działa  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
 ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Jednostka projektowa:**  
  
**ARKAS-PROJEKT**  
 SP. Z O.O.  
 al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

**Numer sprawy:** 509/MZDW/10/2020/I

**Nazwa dokumentacji:**  
 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 6+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat pocki"

**Nazwa rysunku:**  
**Schemat ułożenia drenazu w wykopie**

<b>Stadium:</b> Projekt Techniczny	<b>Branża:</b> Sanitarna
<b>Główny projektant (branża drogowej):</b> mgr inż. Krystian Obiziński	<b>Uprawnienia budowlane</b> WAM/0051/PWMSZ/21
<b>Sprawdzający (branża drogowej):</b> mgr inż. Kamil Borkowski	<b>Uprawnienia budowlane</b> WAM/0143/PBSZ/21
<b>Nr arch.:</b> 375-ARKAS/OI.S/2019	<b>Data opracowania:</b> 10.2023
<b>Nr rys.:</b> 7.2. ew. 1	<b>Skala:</b> b/s