

**INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DO PYTAŃ WNIESIONYCH  
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  
NA: „REMONT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z WYKONANIEM REMONTU  
NAWIERZCHNI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 2-8  
W TORUNIU” – NR REFERENCYJNY - RB/59/12WOG/2024**

W nawiązaniu do zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

***Pytania Wykonawcy: (Cyt.)***

***Pytanie nr 1 :***

Zgodnie z art. 284 ust. 1 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SWZ, przesyłamy poniżej pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania.

Pkt. 1. Prosimy o podanie kategorii ruchu na placach, drogach o nawierzchni z mieszanek bitumicznych.

Pkt. 2. Aby na określić wydajności prac bitumicznych i prawidłowo potrzebne są plany sytuacyjne. Prosimy o dołączenie planów sytuacyjnych.

***Odpowiedź na pytanie nr 1:***

Pkt. 1 - kategoria ruchu KR2 – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 100 kN.

Pkt. 2 – Zamawiający w załączniku udostępnia część dokumentacji technicznej, zawierającą zakres prac wszystkich branż.

**Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SWZ.**

*Z poważaniem*

**płk Mirosław KALUŻNY**

Izabela SADOWSKA  
tel. 261-433-694  
e-mail: 12wog@ron.mil.pl

Tel.261433-540  
e-mail:12wog@ron.mil.pl  
www.12wog.wp.mil.pl

ul. Okólna 37  
87-103 Toruń