

Radecznicza, 13 maj 2024r.

Znak sprawy: ET.2100.43.2024

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego postępowania pn. **Remont komina kotłowni w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy.**

Na podstawie ust. 8 Zaproszenia do składania ofert z dnia 29 kwietnia 2024r. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących *Zaproszenia do składania ofert* wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 z dnia 13 maja 2024r.

Czy udało się Państwu dowiedzieć jak ze szkodliwością pracy anten podczas pracy w bardzo bliskiej odległości od nich?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje uzyskane parametry infrastruktury telekomunikacyjnej (anten) znajdującej się na kominie tj. *Sprawozdanie z natężenia pól elektromagnetycznych z dn. 01.02.2024r.*, w celu wykorzystania przez Wykonawców w zakresie określenia bezpieczeństwa wykonywanych prac.

W załączeniu Zamawiający przekazuje dodatkowo treść uzyskanej informacji w zakresie ewentualnego wyłączenia anten na czas wykonywanych prac: *„...podczas prac w uzgodnionym terminie będzie możliwe zablokowanie nadawania anten sektorowych i radioliniowych na czas prac remontowych wykonywanych w ciągu dnia. Termin wyłączenia musimy potwierdzić z operatorem - PLUS i należy uzgodnić go z nami z wyprzedzeniem min. 2 tyg. podając mailowo nazwiska i tel. osób uprawnionych do potwierdzenia potrzeby wyłączenia nadajników tuż przed pracą (zakończenie prac w danym dniu także należy raportować) na numer Centrum Nadzoru NOC 601 12 11 99. Na ten nr. tel należy także zgłaszać nagłe sytuacje awaryjne wynikłe podczas remontu i eksploatacji komina mogące mieć wpływ na prace stacji telekomunikacyjnej Towerlink na terenie Szpitala”.*

Pytanie nr 2 z dnia 13 maja 2024r.

Podczas spotkania w dniu wizji lokalnej Państwa pracownik poinformował, że napinacze oraz opaski robimy tylko powyżej pierwszego podestu (czyli od wys. 51,80m). Prosiłbym o pisemne potwierdzenie tej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza poczynione w przedmiotowym zakresie ustalenia dotyczące wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych/skorodowanych obejm komina oraz napinaczy od wys. 51,80 m.

Kierownik
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
oraz Techniczno-Produkcyjnych
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
Mariusz Sykała